



**Certificado de Resistência à Compressão do Concreto**  
(NBR - 5738/2008 e NBR - 5739/2007)

Período: 25/07/2019 a 01/08/2019

Cliente: PETROVIX INCORPORACAO E L  
Obra: NOVA LOJA DO ATACADO SAO PAULO  
Endereço: AVENIDA VITORIA, 2518 X FUNDOS RUA ALUIS

**Contrato**

AC7900

**Certificado N°**

072110

**CARACTERÍSTICAS DO CONCRETO**

Traço:15975

Lançamento: Bombeado

fck (MPa)	Tipo de Cimento	Abatimento (mm)	Local de Aplicação	Agregado		Aditivo	
				Miúdo	Graúdo	1	2
35,0	CPIII-40 RS	120+/-20	PISO	Natural	Brita	PL	
				Areia Medi	0,1		

**RESULTADOS DOS ENSAIOS**

Nota Fiscal	N° de CPs	Elementos Concretados(*)	Data Moldagem	Data Ruptura	Idade (dias)	Abatimento (mm)	Resistência (MPa)
000011237	2	PISO	25/07/19	22/08/19 22/08/19	28 28	140	41,3 39,5
000011238	2	PISO	25/07/19	22/08/19 22/08/19	28 28	135	40,7 40,3
000011239	2	PISO	25/07/19	22/08/19 22/08/19	28 28	130	42,0 39,7
000011240	2	PISO	25/07/19	22/08/19 22/08/19	28 28	120	40,1 44,2
000011241	2	PISO	25/07/19	22/08/19 22/08/19	28 28	120	43,4 39,5
000011242	2	PISO	25/07/19	22/08/19 22/08/19	28 28	130	42,6 41,2
000011279	2	PISO	29/07/19	26/08/19 26/08/19	28 28	135	35,7 35,7
000011280	2	PISO	29/07/19	26/08/19 26/08/19	28 28	130	35,8 36,1
000011281	2	PISO	29/07/19	26/08/19 26/08/19	28 28	140	35,3 35,2
000011282	2	LAJE	29/07/19	26/08/19 26/08/19	28 28	135	35,5 36,4
000011284	2	PISO	29/07/19	26/08/19 26/08/19	28 28	145	38,3 35,8
000011317	2	PISO	01/08/19	29/08/19 29/08/19	28 28	150	39,8 37,5
000011319	2	PISO	01/08/19	29/08/19 29/08/19	28 28	130	40,7 39,1
000011320	2	PISO	01/08/19	29/08/19 29/08/19	28 28	140	38,3 38,1
000011321	2	PISO	01/08/19	29/08/19 29/08/19	28 28	135	37,4 39,6

\*Os dados de rastreabilidade dos elementos concretados, foram fornecidos pelo cliente.

Obs: Amostras de concreto coletadas na central dosadora para controle da qualidade do concreto. Os resultados acima se referem exclusivamente ao concreto coletado na central dosadora.

\*Adota-se como valor do exemplar o maior dos valores obtidos em cada amostra - NBR12655 - 1MPa = 10,197 kgf/cm<sup>2</sup>

CONCREVIT CONCRETO VITORIA LTDA - Tel.: (027)33951777  
RUA DASTRO LUIZ ROSSI 449 - BAIRRO FATIMA - SERRA - ES  
CGC 27.364.421/0003-10 laboratorio@concrevit.com.br

**Eng.º Evaldo Jose Penedo**  
Resp. Técnico  
CREA - 34763 - D

**Data**

10/09/2019