



Certificado de Resistência à Compressão do Concreto
(NBR - 5738/2008 e NBR - 5739/2007)

Período: 08/04/2015 a 05/05/2015

Cliente: MRV ENGENHARIA E PARTICIP
Obra: AVENIDA RESESA, 235
Endereço: AVENIDA RESESA, 235

Contrato

054431

Certificado N°

004542

CARACTERÍSTICAS DO CONCRETO

Traço:08615

Lançamento:Bombeado

fck (MPa)	Tipo de Cimento	Abatimento (mm)	Local de Aplicação	Agregado		Aditivo	
				Miúdo	Graúdo	1	2
30,0	CP II - E - 40 RS	100+/-20	BLOCO	Natural Areia Fina	Brita 1	PR	

RESULTADOS DOS ENSAIOS

Nota Fiscal	N° de CPs	Elementos Concretados (*)	Data Moldagem	Data Ruptura	Idade (dias)	Abatimento (mm)	Resistência (MPa)
00005710 6	2	BLOCO	08/04/15	15/04/15	7	100	21,6
				06/05/15	28		30,9
00005710 7	2	BLOCO	08/04/15	15/04/15	7	110	19,4
				06/05/15	28		30,7
00005710 8	2	BLOCO	08/04/15	15/04/15	7	100	21
				06/05/15	28		32,2
00005711 1	2	BLOCO	08/04/15	15/04/15	7	100	23,7
				06/05/15	28		31
00005711 3	2	BLOCO	08/04/15	15/04/15	7	100	18,1
				06/05/15	28		32,1
00005711 6	2	BLOCO	08/04/15	15/04/15	7	110	25,3
				06/05/15	28		31,8
00005711 7	2	BLOCO	08/04/15	15/04/15	7	100	26,2
				06/05/15	28		32,5
00005711 8	2	BLOCO	08/04/15	15/04/15	7	115	23,1
				06/05/15	28		32,1
00005712 2	2	BLOCO	08/04/15	15/04/15	7	100	23,6
				06/05/15	28		31,5
00005712 4	2	BLOCO	08/04/15	15/04/15	7	100	28,3
				06/05/15	28		33,5
00005761 8	2	BLOCOS	05/05/15	12/05/15	7	120	19
				02/06/15	28		30,2
00005762 0	2	BLOCO	05/05/15	12/05/15	7	100	23,7
				02/06/15	28		33,6
00005762 5	2	BLOCO	05/05/15	12/05/15	7	120	16,6
				02/06/15	28		30,9
00005763 0	2	BLOCO	05/05/15	12/05/15	7	120	17,8
				02/06/15	28		31,9
00005763 4	2	BLOCO	05/05/15	12/05/15	7	100	21,6
				02/06/15	28		35,8

*Os dados de rastreabilidade dos elementos concretados, foram fornecidos pelo cliente.

Obs: Adota-se como valor do exemplar o maior dos valores obtidos em cada amostra - NBR12655 - $1\text{MPa} = 10,197 \text{ kgf/cm}^2$
CONCREVIT CONCRETO VITORIA LTDA - Tel.:(011)47052029
RUA VAU NOVO S/N - FAZENDINHA - SANTANA DE PARNAIBA - SP
CGC 27.364.421/0014-72 laboratorio@concrevit.com.br


Eng.º Leandro Di Gianni Arcuri
CREA 5061095364/D - SP
Responsável Técnico

Data
24/08/2015