



Certificado de Resistência à Compressão do Concreto
(NBR - 5738/2008 e NBR - 5739/2007)

Período: 08/04/2015 a 14/04/2015

Cliente: MRV ENGENHARIA E PARTICIP
Obra: AVENIDA RESESA, 235
Endereço: AVENIDA RESESA, 235

Contrato

054431

Certificado N°

004543

CARACTERÍSTICAS DO CONCRETO

Traço:08626

Lançamento:Bombeado

fck (MPa)	Tipo de Cimento	Abatimento (mm)	Local de Aplicação	Agregado		Aditivo	
				Miúdo	Graúdo	1	2
25,0	CP II - E - 40 RS	100+/-20	BLOCO	Natural Areia Fina	Brita 1	PR	

RESULTADOS DOS ENSAIOS

Nota Fiscal	N° de CPs	Elementos Concretados (*)	Data Moldagem	Data Ruptura	Idade (dias)	Abatimento (mm)	Resistência (MPa)
00005712 9	2	BLOCO	08/04/15	15/04/15	7	110	21,4
				06/05/15	28		30,4
00005713 0	2	BLOCO	08/04/15	15/04/15	7	100	22,9
				06/05/15	28		31,5
00005713 1	2	BLOCO	08/04/15	15/04/15	7	100	21,9
				06/05/15	28		31,4
00005713 5	2	BROCA	08/04/15	15/04/15	7	100	18,5
				06/05/15	28		31,2
00005713 6	2	BROCA	08/04/15	15/04/15	7	100	17,8
				06/05/15	28		30,8
00005716 8	2	BLOCO	10/04/15	17/04/15	7	125	17,2
				08/05/15	28		28,8
00005717 0	2	BLOCO	10/04/15	17/04/15	7	115	18,2
				08/05/15	28		25,2
00005717 6	2	BLOCO	10/04/15	17/04/15	7	120	16,9
				08/05/15	28		30
00005717 9	2	BLOCA	10/04/15	17/04/15	7	120	17,4
				08/05/15	28		28,2
00005722 8	2	BLOCO	13/04/15	20/04/15	7	100	14,6
				11/05/15	28		31,8
00005722 9	2	LAJE	13/04/15	20/04/15	7	110	13,2
				11/05/15	28		25,8
00005723 0	2	BLOCO	13/04/15	20/04/15	7	110	13
				11/05/15	28		21,3
00005725 5	2	BLOCO	14/04/15	21/04/15	7	120	15,7
				12/05/15	28		28,5
00005725 6	2	BLOCO	14/04/15	21/04/15	7	115	14,9
				12/05/15	28		28,9
00005726 0	2	BLOCO	14/04/15	21/04/15	7	100	15,5
				12/05/15	28		29,9

*Os dados de rastreabilidade dos elementos concretados, foram fornecidos pelo cliente.

Obs: Adota-se como valor do exemplar o maior dos valores obtidos em cada amostra - NBR12655 - $1\text{MPa} = 10,197 \text{ kgf/cm}^2$
CONCREVIT CONCRETO VITORIA LTDA - Tel.:(011)47052029
RUA VAU NOVO S/N - FAZENDINHA - SANTANA DE PARNAIBA - SP
CGC 27.364.421/0014-72 laboratorio@concrevit.com.br


Eng.º Leandro Di Gianni Arcuri
CREA 5061095364/D - SP
Responsável Técnico

Data
24/08/2015