



Certificado de Resistência à Compressão do Concreto
(NBR - 5738/2008 e NBR - 5739/2007)

Período: 22/04/2015 a 05/05/2015

Cliente: MRV ENGENHARIA E PARTICIP
Obra: AVENIDA RESESA, 235
Endereço: AVENIDA RESESA, 235

Contrato

054431

Certificado N°

004544

CARACTERÍSTICAS DO CONCRETO

Traço:08626

Lançamento: Bombeado

fck (MPa)	Tipo de Cimento	Abatimento (mm)	Local de Aplicação	Agregado		Aditivo	
				Miúdo	Graúdo	1	2
25,0	CP II - E - 40 RS	100+/-20	LAJE	Natural Areia Fina	Brita 1	PR	

RESULTADOS DOS ENSAIOS

Nota Fiscal	N° de CPs	Elementos Concretados (*)	Data Moldagem	Data Ruptura	Idade (dias)	Abatimento (mm)	Resistência (MPa)
00005737 3	2	LAJE	22/04/15	29/04/15	7	120	13,6
				20/05/15	28		28,6
00005737 6	2	LAJE	22/04/15	29/04/15	7	120	14,3
				20/05/15	28		25,3
00005738 0	2	LAJE	22/04/15	29/04/15	7	115	13,4
				20/05/15	28		28,4
00005743 0	2	LAJE	24/04/15	01/05/15	7	100	25,8
				22/05/15	28		33,6
00005743 8	2	LAJE	24/04/15	01/05/15	7	120	15,8
				22/05/15	28		26,2
00005745 1	2	LAJE	25/04/15	02/05/15	7	120	19,7
				23/05/15	28		28,9
00005745 5	2	FUNDAÇÃO	25/04/15	02/05/15	7	100	11,3
				23/05/15	28		28
00005751 4	2	LAJE	29/04/15	06/05/15	7	115	15,1
				27/05/15	28		32
00005751 5	2	LAJE	29/04/15	06/05/15	7	115	16,5
				27/05/15	28		28,3
00005752 1	2	LAJE	29/04/15	06/05/15	7	120	15,1
				27/05/15	28		29,9
00005756 0	2	LAJE	30/04/15	07/05/15	7	120	17,2
				28/05/15	28		27,4
00005756 3	2	LAJE	30/04/15	07/05/15	7	120	16,2
				28/05/15	28		26,3
00005762 3	2	LAJE	05/05/15	12/05/15	7	120	14,2
				02/06/15	28		32,3
00005762 9	2	LAJE	05/05/15	12/05/15	7	115	12,3
				02/06/15	28		32
00005763 2	2	LAJE	05/05/15	12/05/15	7	120	12,2
				02/06/15	28		31,8

*Os dados de rastreabilidade dos elementos concretados, foram fornecidos pelo cliente.

Obs: Adota-se como valor do exemplar o maior dos valores obtidos em cada amostra - NBR12655 - $1\text{MPa} = 10,197 \text{ kgf/cm}^2$
CONCREVIT CONCRETO VITORIA LTDA - Tel.:(011)47052029
RUA VAU NOVO S/N - FAZENDINHA - SANTANA DE PARNAIBA - SP
CGC 27.364.421/0014-72 laboratorio@concrevit.com.br


Eng.º Leandro Di Gianni Arcuri
CREA 5061095364/D - SP
Responsável Técnico

Data
24/08/2015