



**Certificado de Resistência à Compressão do Concreto**  
(NBR - 5738/2008 e NBR - 5739/2007)

Período: 07/05/2015 a 29/05/2015

Cliente: MRV ENGENHARIA E PARTICIP  
Obra: AVENIDA RESESA, 235  
Endereço: AVENIDA RESESA, 235

**Contrato**

054431

**Certificado N°**

004556

**CARACTERÍSTICAS DO CONCRETO**

Traço:08626

Lançamento:Bombeado

fck (MPa)	Tipo de Cimento	Abatimento (mm)	Local de Aplicação	Agregado		Aditivo	
				Miúdo	Graúdo	1	2
25,0	CP II - E - 40 RS	100+/-20	LAJE	Natural Areia Fina	Brita 1	PR	

**RESULTADOS DOS ENSAIOS**

Nota Fiscal	N° de CPs	Elementos Concretados (*)	Data Moldagem	Data Ruptura	Idade (dias)	Abatimento (mm)	Resistência (MPa)
00005767 3	2	LAJE	07/05/15	14/05/15	7	110	19
				04/06/15	28		29,5
00005767 9	2	LAJE	07/05/15	14/05/15	7	120	15
				04/06/15	28		25,9
00005788 4	2	LAJE	19/05/15	26/05/15	7	110	19,3
				16/06/15	28		27,7
00005788 6	2	LAJE	19/05/15	26/05/15	7	120	15,8
				16/06/15	28		28,5
00005789 1	2	LAJE	19/05/15	26/05/15	7	100	22,5
				16/06/15	28		25,9
00005795 6	2	LAJE	22/05/15	29/05/15	7	120	16,2
				19/06/15	28		25,8
00005795 8	2	LAJE	22/05/15	29/05/15	7	110	17,1
				19/06/15	28		27,5
00005796 4	2	LAJE	22/05/15	29/05/15	7	115	13,5
				19/06/15	28		26,3
00005797 2	2	LAJE	23/05/15	30/05/15	7	120	18,8
				20/06/15	28		27,3
00005797 5	2	LAJE	23/05/15	30/05/15	7	120	18,1
				20/06/15	28		27,5
00005798 1	2	LAJE	23/05/15	30/05/15	7	110	18,8
				20/06/15	28		26,1
00005802 2	2	LAJE	26/05/15	02/06/15	7	120	17,8
				23/06/15	28		30
00005802 3	2	LAJE	26/05/15	02/06/15	7	110	17,8
				23/06/15	28		38
00005802 4	2	LAJE	26/05/15	02/06/15	7	120	15,7
				23/06/15	28		32,2
00005808 6	2	LAJE	29/05/15	05/06/15	7	95	22,6
				26/06/15	28		31,5

\*Os dados de rastreabilidade dos elementos concretados, foram fornecidos pelo cliente.

Obs: Adota-se como valor do exemplar o maior dos valores obtidos em cada amostra - NBR12655 -  $1\text{MPa} = 10,197 \text{ kgf/cm}^2$   
CONCREVIT CONCRETO VITORIA LTDA - Tel.:(011)47052029  
RUA VAU NOVO S/N - FAZENDINHA - SANTANA DE PARNAIBA - SP  
CGC 27.364.421/0014-72 laboratorio@concrevit.com.br

  
**Eng.º Leandro Di Gianni Arcuri**  
**CREA 5061095364/D - SP**  
**Responsável Técnico**

Data
24/08/2015