



Certificado de Resistência à Compressão do Concreto
(NBR - 5738/2008 e NBR - 5739/2007)

Período: 30/06/2015 a 06/08/2015

Cliente: MRV ENGENHARIA PARTICIPAC
Obra: ESTRUTURAS
Endereço: RUA HUMBERTO SERGLIANO, 61 OBRA HO

Contrato

054481

Certificado N°

004601

CARACTERÍSTICAS DO CONCRETO

Traço:08625

Lançamento:Bombeado


fck (MPa)	Tipo de Cimento	Abatimento (mm)	Local de Aplicação	Agregado		Aditivo	
				Miúdo	Graúdo	1	2
30,0	CPII-E-40	140+/-20	BALD	Natural Areia Fina	Brita 0	PL	

RESULTADOS DOS ENSAIOS

Nota Fiscal	N° de CPs	Elementos Concretados (*)	Data Moldagem	Data Ruptura	Idade (dias)	Abatimento (mm)	Resistência (MPa)
00015077 4	2	BALD	30/06/15	07/07/15	7	150	20
				28/07/15	28		36,7
00015111 7	2	BAL	14/07/15	21/07/15	7	140	19,1
				11/08/15	28		33,1
00015120 4	2	BALD.	17/07/15	24/07/15	7	150	26,7
				14/08/15	28		39,4
00015121 3	2	PISO	17/07/15	24/07/15	7	160	23,3
				14/08/15	28		37,2
00015121 6	2	LAJE	17/07/15	24/07/15	7	150	25,2
				14/08/15	28		37,8
00015122 3	2	LAJE	17/07/15	24/07/15	7	145	24,8
				14/08/15	28		41,5
00015139 7	1	BALD.	23/07/15	30/07/15	7	145	19,6
00015141 3	1	LAJE	23/07/15	30/07/15	7	150	18,8
00015142 0	1	LAJE	23/07/15	30/07/15	7	130	21
00015175 1	1	BALD.	03/08/15	10/08/15	7	140	20,7
00015175 8	1	LAJE	03/08/15	10/08/15	7	140	24,7
00015176 8	1	LAJE	03/08/15	10/08/15	7	150	19,4
00015186 9	1	LAJE	06/08/15	13/08/15	7	160	21,4
00015187 6	1	LAJE	06/08/15	13/08/15	7	150	21,7
00015188 5	1	LAJE	06/08/15	13/08/15	7	140	25
00015189 7	1	LAJE	06/08/15	13/08/15	7	150	22,6
00015190 4	1	LAJE	06/08/15	13/08/15	7	140	23,4
00015191 2	1	LAJE	06/08/15	13/08/15	7	150	20,6

*Os dados de rastreabilidade dos elementos concretados, foram fornecidos pelo cliente.

Obs: Adota-se como valor do exemplar o maior dos valores obtidos em cada amostra - NBR12655 - $1\text{MPa} = 10,197 \text{ kgf/cm}^2$
CONCREVIT CONCRETO VITORIA LTDA - Tel.:(011)56416763
RUA CARMO DO RIO VERDE - LAGUNA - SAO PAULO - SP
CGC 27.364.421/0018-04 laboratorio@concrevit.com.br


Eng.º Leandro Di Gianni Arcuri
CREA 5061095364/D - SP
Responsável Técnico

Data
24/08/2015