



Certificado de Resistência à Compressão do Concreto
(NBR - 5738/2008 e NBR - 5739/2007)

Período: 30/01/2015 a 30/01/2015

Cliente: MRV ENGENHARIA E PARTICIP
Obra: OBRA: SPAZIO VINTAGE
Endereço: RUA ARQUITETO DERCIO THEVENARD, S/N

Contrato

AC6604

Certificado N°

047609

CARACTERÍSTICAS DO CONCRETO

Traço:12905

Lançamento: Bombeado

| fck (MPa) | Tipo de Cimento | Abatimento (mm) | Local de Aplicação | Agregado | | Aditivo | |
|-----------|-----------------|-----------------|--------------------|------------|--------|---------|---|
| | | | | Miúdo | Graúdo | 1 | 2 |
| 30,0 | CPIII-40 RS | 120+/-20 | LAJE BL 02 | Natural | Brita | PL | |
| | | | | Areia Medi | 0,1 | | |

RESULTADOS DOS ENSAIOS

| Nota Fiscal | N° de CPs | Elementos Concretados (*) | Data Moldagem | Data Ruptura | Idade (dias) | Abatimento (mm) | Resistência (MPa) |
|-------------|-----------|---------------------------|---------------|--------------|--------------|-----------------|-------------------|
| 000068208 | 2 | LAJE BL 02 | 30/01/15 | 27/02/15 | 28 | 140 | 33,6 |
| | | | | 27/02/15 | 28 | | 35,2 |
| 000068209 | 2 | LAJE | 30/01/15 | 27/02/15 | 28 | 145 | 34,8 |
| | | | | 27/02/15 | 28 | | 35,4 |
| 000068210 | 2 | LAJE BL 02 | 30/01/15 | 27/02/15 | 28 | 120 | 32,8 |
| | | | | 27/02/15 | 28 | | 32,5 |
| 000068213 | 2 | LAJE BL 02 | 30/01/15 | 27/02/15 | 28 | 120 | 37,8 |
| | | | | 27/02/15 | 28 | | 35,2 |
| 000068214 | 2 | LAJE | 30/01/15 | 27/02/15 | 28 | 125 | 34,8 |
| | | | | 27/02/15 | 28 | | 37 |
| 000068219 | 2 | LAJE | 30/01/15 | 27/02/15 | 28 | 120 | 32,5 |
| | | | | 27/02/15 | 28 | | 35,7 |

*Os dados de rastreabilidade dos elementos concretados, foram fornecidos pelo cliente.

Obs: Adota-se como valor do exemplar o maior dos valores obtidos em cada amostra - NBR12655 - 1MPa = 10,197 kgf/cm²
CONCREVIT CONCRETO VITORIA LTDA - Tel.:(027)33951777
RUA DASTRO LUIZ ROSSI 449 - BAIRRO FATIMA - SERRA - ES
CGC 27.364.421/0003-10 laboratorio@concrevit.com.br

Eng.º Evaldo Jose Penedo
Resp. Técnico
CREA - 34763 - D

Data

09/09/2015