Certificado de Resistência à Compressão do Concreto (NBR - 5738/2008 e NBR - 5739/2007)

Período: 16/09/2013 a 16/09/2013

Cliente: PELICANO CONSTRUCOES S.A
Obra: OC 022171
Endereço: 174-DER-IMPLANT.TRECHO RODOVIARIO- CANAL

Contrato	Certificado Nº
044109	035073

CARACTERÍSTICAS DO CONCRETO

Traço:11068 Lançamento:Convencional

fck (MPa)	Tipo de Cimento	Abatimento (mm)	Local de Aplicação	Agregado		Aditivo	
				Miúdo	Graúdo	1	2
25,0	CPIII 40 RS	70+/-10	TAMPA DE PV	Natural Areia Medi	Brita 1	PN	

RESULTADOS DOS ENSAIOS

Nota Fiscal	Nº de CPs	Elementos Concretados(*)	Data Moldagem	Data Ruptura	Idade (dias)	Abatimento (mm)	Resistência (MPa)
078108	2	TAMPA DE PV	16/09/13	14/10/13	28	100	34,5
				14/10/13	28		36,3

***Os dados de rastreabilidade dos elementos concretados, foram fornecidos pelo cliente.**

Obs: Adota-se como valor do exemplar o maior dos valores obtidos em cada amostra - NBR12655 - 1MPa = 10,197 kgf/cm2

CONCREVIT CONCRETO VITORIA LTDA - Tel.:(027)32293401
RUA ANNOR DA SILVA 13 - BOA VISTA - VILA VELHA - ES
CGC 27.364.421/0002-39 laboratorio@concrevit.com.br

Engº Evaldo Jose Penedo
Resp Técnico
CREA - 34763 - D

Data
29/05/2014