



**Certificado de Resistência à Compressão do Concreto**  
(NBR - 5738/2008 e NBR - 5739/2007)

Período: 25/01/2018 a 25/01/2018

Cliente: TOMAZIO & HERLEM CONSTRUT  
Obra: OBRA: RESIDENCIAL ANGELICA PAGANINI MOCELIN  
Endereço: RUA BELO HORIZONTE - QUADRA 01 - LOTES 1

**Contrato**

067525

**Certificado N°**

064859

**CARACTERÍSTICAS DO CONCRETO**

Traço:15308

Lançamento: Bombeado

fck (MPa)	Tipo de Cimento	Abatimento (mm)	Local de Aplicação	Agregado		Aditivo	
				Miúdo	Graúdo	1	2
35,0	CP III - 40 - RS	100+/-20	LAJE	Natural Areia Medi	Brita 0,1	PL	

**RESULTADOS DOS ENSAIOS**

Nota Fiscal	N° de CPs	Elementos Concretados(*)	Data Moldagem	Data Ruptura	Idade (dias)	Abatimento (mm)	Resistência (MPa)
000000429	1	LAJE	25/01/18	01/02/18	07	105	27,7
000000430	1	LAJE	25/01/18	01/02/18	07	105	28,4
000000432	1	LAJE	25/01/18	01/02/18	07	110	30,7
000000433	1	LAJE	25/01/18	01/02/18	07	120	29,0
000000434	1	LAJE	25/01/18	01/02/18	07	110	28,1
000000435	1	LAJE	25/01/18	01/02/18	07	115	22,8
000000436	1	LAJE	25/01/18	01/02/18	07	105	25,5
000000437	1	LAJE	25/01/18	01/02/18	07	110	26,5
000000438	1	LAJE	25/01/18	01/02/18	07	110	28,1
000000439	1	LAJE	25/01/18	01/02/18	07	120	31,5
000000440	1	LAJE	25/01/18	01/02/18	07	115	28,0
000000441	1	LAJE	25/01/18	01/02/18	07	110	29,8
000000442	1	LAJE	25/01/18	01/02/18	07	110	32,0
000000443	1	LAJE	25/01/18	01/02/18	07	120	30,8
000000444	1	LAJE	25/01/18	01/02/18	07	105	31,3
000000445	1	LAJE	25/01/18	01/02/18	07	120	29,1

\*Os dados de rastreabilidade dos elementos concretados, foram fornecidos pelo cliente.

Obs: Amostras de concreto coletadas na central dosadora para controle da qualidade do concreto. Os resultados acima se referem exclusivamente ao concreto coletado na central dosadora.

\*Adota-se como valor do exemplar o maior dos valores obtidos em cada amostra - NBR12655 - 1MPa = 10,197 kgf/cm<sup>2</sup> RUPTURA TIPO E  
CONCREVIT CONCRETO VITORIA LTDA - Tel.: (027)32613514  
RODOVIA JONES DOS SANTOS NEVES S/N KM 01 - TREVO - GUARAPARI - ES  
CGC 27.364.421/0007-43 laboratorio@concrevit.com.br

**Eng.º Evaldo Jose Penedo**  
Resp. Técnico  
CREA - 34763 - D

**Data**

01/02/2018