



Certificado de Resistência à Compressão do Concreto
(NBR - 5738/2008 e NBR - 5739/2007)

Período: 21/03/2018 a 21/03/2018

Cliente: TOMAZIO & HERLEM CONSTRUT
Obra: OBRA: RESIDENCIAL ANGELICA PAGANINI MOCELIN
Endereço: RUA BELO HORIZONTE - QUADRA 01 - LOTES 1

Contrato

067525

Certificado N°

065409

CARACTERÍSTICAS DO CONCRETO

Traço:15308

Lançamento: Bombeado

fck (MPa)	Tipo de Cimento	Abatimento (mm)	Local de Aplicação	Agregado		Aditivo	
				Miúdo	Graúdo	1	2
35,0	CP III - 40 - RS	100+/-20	LAJE E PILARES	Natural	Brita	PL	
				Areia Medi	0,1		

RESULTADOS DOS ENSAIOS

Nota Fiscal	N° de CPs	Elementos Concretados(*)	Data Moldagem	Data Ruptura	Idade (dias)	Abatimento (mm)	Resistência (MPa)
000000762	2	LAJE E PILARES	21/03/18	27/03/18 27/03/18	6 6	120	33,2 31,7
000000763	2	LAJE E PILARES	21/03/18	27/03/18 27/03/18	6 6	110	33,8 32,7
000000764	2	LAJE E PILARES	21/03/18	28/03/18 28/03/18	7 7	115	33,7 33,0
000000765	2	LAJE E PILARES	21/03/18	27/03/18 27/03/18	6 6	105	35,2 34,6
000000766	2	LAJE E PILARES	21/03/18	27/03/18 27/03/18	6 6	120	31,5 31,8
000000768	2	LAJE E PILARES	21/03/18	27/03/18 27/03/18	6 6	130	35,4 34,2
000000770	2	LAJE E PILARES	21/03/18	27/03/18 27/03/18	6 6	130	35,2 34,3
000000772	2	LAJE E PILARES	21/03/18	27/03/18 27/03/18	6 6	130	32,7 32,2
000000773	2	LAJE E PILARES	21/03/18	27/03/18 27/03/18	6 6	150	35,3 33,5
000000774	2	LAJE E PILARES	21/03/18	27/03/18 27/03/18	6 6	130	36,5 36,8
000000776	2	LAJE E PILARES	21/03/18	27/03/18 27/03/18	6 6	130	33,1 33,9
000000778	2	LAJE E PILARES	21/03/18	27/03/18 27/03/18	6 6	130	37,2 37,3

*Os dados de rastreabilidade dos elementos concretados, foram fornecidos pelo cliente.

Obs: Amostras de concreto coletadas na central dosadora para controle da qualidade do concreto. Os resultados acima se referem exclusivamente ao concreto coletado na central dosadora.

*Adota-se como valor do exemplar o maior dos valores obtidos em cada amostra - NBR12655 - 1MPa = 10,197 kgf/cm²

CONCREVIT CONCRETO VITORIA LTDA - Tel.: (027)32613514

RODOVIA JONES DOS SANTOS NEVES S/N KM 01 - TREVO - GUARAPARI - ES

CGC 27.364.421/0007-43 laboratorio@concrevit.com.br

Eng.º Evaldo Jose Penedo
Resp. Técnico
CREA - 34763 - D

Data

16/04/2018