



Certificado de Resistência à Compressão do Concreto
(NBR - 5738/2008 e NBR - 5739/2007)

Período: 10/04/2018 a 10/04/2018

Cliente: TOMAZIO & HERLEM CONSTRUT
Obra: OBRA: RESIDENCIAL ANGELICA PAGANINI MOCELIN
Endereço: RUA BELO HORIZONTE - QUADRA 01 - LOTES 1

Contrato

067525

Certificado N°

065623

CARACTERÍSTICAS DO CONCRETO

Traço:15308

Lançamento: Bombeado

fck (MPa)	Tipo de Cimento	Abatimento (mm)	Local de Aplicação	Agregado		Aditivo	
				Miúdo	Graúdo	1	2
35,0	CP III - 40 - RS	100+/-20	LAJE	Natural	Brita 0,1	PL	
				Areia Medi			

RESULTADOS DOS ENSAIOS

Nota Fiscal	N° de CPs	Elementos Concretados(*)	Data Moldagem	Data Ruptura	Idade (dias)	Abatimento (mm)	Resistência (MPa)
000000865	2	LAJE	10/04/18	16/04/18 16/04/18	6 6	160	29,0 30,2
000000866	2	LAJE	10/04/18	16/04/18 16/04/18	6 6	160	34,5 33,9
000000867	2	LAJE	10/04/18	16/04/18 16/04/18	6 6	160	28,5 30,0
000000868	2	LAJE	10/04/18	16/04/18 16/04/18	6 6	140	34,3 33,7
000000869	2	LAJE	10/04/18	16/04/18 16/04/18	6 6	160	33,8 32,5
000000870	2	LAJE	10/04/18	16/04/18 16/04/18	6 6	140	32,6 34,0
000000871	2	LAJE	10/04/18	16/04/18 16/04/18	6 6	140	32,7 31,1
000000872	2	LAJE	10/04/18	16/04/18 16/04/18	6 6	140	32,1 32,2
000000873	2	LAJE	10/04/18	16/04/18 16/04/18	6 6	140	35,7 34,1
000000874	2	LAJE	10/04/18	16/04/18 16/04/18	6 6	160	29,9 29,0
000000875	2	LAJE	10/04/18	16/04/18 16/04/18	6 6	130	34,9 34,5
000000876	2	LAJE	10/04/18	16/04/18 16/04/18	6 6	140	32,6 32,7
000000877	2	LAJE	10/04/18	16/04/18 16/04/18	6 6	150	28,7 28,8

*Os dados de rastreabilidade dos elementos concretados, foram fornecidos pelo cliente.

Obs: Amostras de concreto coletadas na central dosadora para controle da qualidade do concreto. Os resultados acima se referem exclusivamente ao concreto coletado na central dosadora.

*Adota-se como valor do exemplar o maior dos valores obtidos em cada amostra - NBR12655 - 1MPa = 10,197 kgf/cm²OBRA

CONCREVIT CONCRETO VITORIA LTDA - Tel.: (027)32613514

RODOVIA JONES DOS SANTOS NEVES S/N KM 01 - TREVO - GUARAPARI - ES

CGC 27.364.421/0007-43 laboratorio@concrevit.com.br

Eng.º Evaldo Jose Penedo
Resp. Técnico
CREA - 34763 - D

Data

02/05/2018