



Certificado de Resistência à Compressão do Concreto
(NBR - 5738/2008 e NBR - 5739/2007)

Período: 25/04/2018 a 25/04/2018

Cliente: TOMAZIO & HERLEM CONSTRUT
Obra: OBRA: RESIDENCIAL ANGELICA PAGANINI MOCELIN
Endereço: RUA BELO HORIZONTE - QUADRA 01 - LOTES 1

Contrato

067525

Certificado N°

065803

CARACTERÍSTICAS DO CONCRETO

Traço:15308

Lançamento: Bombeado

fck (MPa)	Tipo de Cimento	Abatimento (mm)	Local de Aplicação	Agregado		Aditivo	
				Miúdo	Graúdo	1	2
35,0	CP III - 40 - RS	100+/-20	LAJE	Natural	Brita 0,1	PL	
				Areia Medi			

RESULTADOS DOS ENSAIOS

Nota Fiscal	N° de CPs	Elementos Concretados(*)	Data Moldagem	Data Ruptura	Idade (dias)	Abatimento (mm)	Resistência (MPa)
000000976	2	LAJE	25/04/18	02/05/18 02/05/18	7 7	150	40,6 39,8
000000977	2	LAJE	25/04/18	02/05/18 02/05/18	7 7	150	39,6 38,0
000000978	2	LAJE	25/04/18	02/05/18 02/05/18	7 7	140	38,7 42,2
000000979	2	LAJE	25/04/18	02/05/18 02/05/18	7 7	15	34,7 36,7
000000980	2	LAJE	25/04/18	02/05/18 02/05/18	7 7	160	38,6 37,7
000000981	2	LAJE	25/04/18	02/05/18 02/05/18	7 7	140	37,6 39,3
000000982	2	LAJE	25/04/18	02/05/18 02/05/18	7 7	130	38,1 38,3
000000983	2	LAJE	25/04/18	02/05/18 02/05/18	7 7	120	38,2 39,5
000000984	2	LAJE	25/04/18	02/05/18 02/05/18	7 7	150	40,4 37,7
000000985	2	LAJE	25/04/18	02/05/18 02/05/18	7 7	150	39,4 39,7
000000986	2	LAJE	25/04/18	02/05/18 02/05/18	7 7	140	37,8 36,1
000000987	2	LAJE	25/04/18	02/05/18 02/05/18	7 7	150	37,3 41,0

*Os dados de rastreabilidade dos elementos concretados, foram fornecidos pelo cliente.

Obs: Amostras de concreto coletadas na central dosadora para controle da qualidade do concreto. Os resultados acima se referem exclusivamente ao concreto coletado na central dosadora.

*Adota-se como valor do exemplar o maior dos valores obtidos em cada amostra - NBR12655 - 1MPa = 10,197 kgf/cm² OBRA
CONCREVIT CONCRETO VITORIA LTDA - Tel.: (027)32613514
RODOVIA JONES DOS SANTOS NEVES S/N KM 01 - TREVO - GUARAPARI - ES
CGC 27.364.421/0007-43 laboratorio@concrevit.com.br

Eng.º Evaldo Jose Penedo
Resp. Técnico
CREA - 34763 - D

Data

02/05/2018