



Certificado de Resistência à Compressão do Concreto
(NBR - 5738/2008 e NBR - 5739/2007)

Período: 10/05/2018 a 10/05/2018

Cliente: TOMAZIO & HERLEM CONSTRUT
Obra: OBRA: RESIDENCIAL ANGELICA PAGANINI MOCELIN
Endereço: RUA BELO HORIZONTE - QUADRA 01 - LOTES 1

Contrato

067525

Certificado N°

065963

CARACTERÍSTICAS DO CONCRETO

Traço:15308

Lançamento: Bombeado

fck (MPa)	Tipo de Cimento	Abatimento (mm)	Local de Aplicação	Agregado		Aditivo	
				Miúdo	Graúdo	1	2
35,0	CP III - 40 - RS	100+/-20	LAJE	Natural	Brita	PL	
				Areia Medi	0,1		

RESULTADOS DOS ENSAIOS

Nota Fiscal	N° de CPs	Elementos Concretados(*)	Data Moldagem	Data Ruptura	Idade (dias)	Abatimento (mm)	Resistência (MPa)
000001044	2	LAJE	10/05/18	17/05/18 17/05/18	07 07	140	26,5 27,2
000001045	2	LAJE	10/05/18	17/05/18 17/05/18	07 07	140	34,1 35,0
000001046	2	LAJE	10/05/18	17/05/18 17/05/18	07 07	135	36,1 36,1
000001049	2	LAJE	10/05/18	17/05/18 17/05/18	07 07	140	36,4 37,0
000001050	2	LAJE	10/05/18	17/05/18 17/05/18	07 07	140	36,4 37,0
000001051	2	LAJE	10/05/18	17/05/18 17/05/18	07 07	150	37,2 37,7
000001055	2	LAJE	10/05/18	17/05/18 17/05/18	07 07	170	33,0 31,7
000001058	2	LAJE	10/05/18	17/05/18 17/05/18	07 07	140	34,7 34,0
000001059	2	LAJE	10/05/18	17/05/18 17/05/18	07 07	130	34,1 31,5
000001060	2	LAJE	10/05/18	17/05/18 17/05/18	07 07	130	37,6 34,2
000001061	2	LAJE	10/05/18	17/05/18 17/05/18	07 07	135	35,2 35,2
000001064	2	LAJE/ ESCADA	10/05/18	17/05/18 17/05/18	07 07	140	34,4 30,6

*Os dados de rastreabilidade dos elementos concretados, foram fornecidos pelo cliente.

Obs: Amostras de concreto coletadas na central dosadora para controle da qualidade do concreto. Os resultados acima se referem exclusivamente ao concreto coletado na central dosadora.

*Adota-se como valor do exemplar o maior dos valores obtidos em cada amostra - NBR12655 - 1MPa = 10,197 kgf/cm²

CONCREVIT CONCRETO VITORIA LTDA - Tel.: (027)32613514

RODOVIA JONES DOS SANTOS NEVES S/N KM 01 - TREVO - GUARAPARI - ES

CGC 27.364.421/0007-43 laboratorio@concrevit.com.br

Eng.º Evaldo Jose Penedo
Resp. Técnico
CREA - 34763 - D

Data

05/06/2018