



**Certificado de Resistência à Compressão do Concreto**  
(NBR - 5738/2008 e NBR - 5739/2007)

Período: 31/05/2018 a 31/05/2018

Cliente: TOMAZIO & HERLEM CONSTRUT  
Obra: OBRA: RESIDENCIAL ANGELICA PAGANINI MOCELIN  
Endereço: RUA BELO HORIZONTE - QUADRA 01 - LOTES 1

**Contrato**

067525

**Certificado N°**

066172

**CARACTERÍSTICAS DO CONCRETO**

Traço:15308

Lançamento: Bombeado

fck (MPa)	Tipo de Cimento	Abatimento (mm)	Local de Aplicação	Agregado		Aditivo	
				Miúdo	Graúdo	1	2
35,0	CP III - 40 - RS	100+/-20	LAJE	Natural	Brita 0,1	PL	
				Areia Medi			

**RESULTADOS DOS ENSAIOS**

Nota Fiscal	N° de CPs	Elementos Concretados(*)	Data Moldagem	Data Ruptura	Idade (dias)	Abatimento (mm)	Resistência (MPa)
000001096	2	LAJE	31/05/18	06/06/18 06/06/18	06 06	160	31,6 31,8
000001097	2	LAJE	31/05/18	06/06/18 06/06/18	06 06	150	34,1 34,3
000001100	2	LAJE	31/05/18	06/06/18 06/06/18	06 06	150	28,9 30,1
000001101	2	LAJE	31/05/18	06/06/18 06/06/18	06 06	170	28,1 27,2
000001104	2	LAJE	31/05/18	06/06/18 06/06/18	06 06	150	27,6 29,5
000001105	2	LAJE	31/05/18	06/06/18 06/06/18	06 06	130	35,3 35,5
000001108	2	LAJE	31/05/18	06/06/18 06/06/18	06 06	130	30,1 29,4
000001112	2	LAJE	31/05/18	06/06/18 06/06/18	06 06	135	31,8 32,0
000001113	2	LAJE	31/05/18	06/06/18 06/06/18	06 06	130	31,8 34,4
000001114	2	LAJE	31/05/18	06/06/18 06/06/18	06 06	135	29,5 32,0
000001115	2	LAJE	31/05/18	06/06/18 06/06/18	06 06	135	31,6 31,5
000001116	2	LAJE	31/05/18	06/06/18 06/06/18	06 06	130	28,8 30,8
000001122	2	LAJE	31/05/18	06/06/18 06/06/18	06 06	130	32,5 33,2

\*Os dados de rastreabilidade dos elementos concretados, foram fornecidos pelo cliente.

Obs: Amostras de concreto coletadas na central dosadora para controle da qualidade do concreto. Os resultados acima se referem exclusivamente ao concreto coletado na central dosadora.

\*Adota-se como valor do exemplar o maior dos valores obtidos em cada amostra - NBR12655 - 1MPa = 10,197 kgf/cm<sup>2</sup>

CONCREVIT CONCRETO VITORIA LTDA - Tel.: (027)32613514

RODOVIA JONES DOS SANTOS NEVES S/N KM 01 - TREVO - GUARAPARI - ES  
CGC 27.364.421/0007-43 laboratorio@concrevit.com.br

**Eng.º Evaldo Jose Penedo**  
Resp. Técnico  
CREA - 34763 - D

**Data**

06/06/2018