



Certificado de Resistência à Compressão do Concreto
(NBR - 5738/2008 e NBR - 5739/2007)

Período: 14/06/2018 a 14/06/2018

Cliente: TOMAZIO & HERLEM CONSTRUT
Obra: OBRA: RESIDENCIAL ANGELICA PAGANINI MOCELIN
Endereço: RUA BELO HORIZONTE - QUADRA 01 - LOTES 1

Contrato

067525

Certificado N°

066308

CARACTERÍSTICAS DO CONCRETO

Traço:15308

Lançamento: Bombeado

fck (MPa)	Tipo de Cimento	Abatimento (mm)	Local de Aplicação	Agregado		Aditivo	
				Miúdo	Graúdo	1	2
35,0	CP III - 40 - RS	100+/-20	LAJE	Natural	Brita 0,1	PL	
				Areia Medi			

RESULTADOS DOS ENSAIOS

Nota Fiscal	N° de CPs	Elementos Concretados(*)	Data Moldagem	Data Ruptura	Idade (dias)	Abatimento (mm)	Resistência (MPa)
000001207	2	LAJE	14/06/18	21/06/18	07	145	32,1
				21/06/18	07		33,4
000001208	2	LAJE	14/06/18	21/06/18	07	130	32,9
				21/06/18	07		32,9
000001209	2	LAJE	14/06/18	21/06/18	07	130	33,7
				21/06/18	07		35,6
000001211	2	LAJE	14/06/18	21/06/18	07	130	32,7
				21/06/18	07		31,8
000001212	2	LAJE	14/06/18	21/06/18	07	150	25,1
				21/06/18	07		23,6
000001213	2	LJAJE	14/06/18	21/06/18	07	140	41,6
				21/06/18	07		41,9
000001214	2	LAJE	14/06/18	21/06/18	07	140	27,0
				21/06/18	07		26,6
000001215	2	LAJE	14/06/18	21/06/18	07	130	34,7
				21/06/18	07		34,3
000001216	2	LAJE	14/06/18	21/06/18	07	140	29,0
				21/06/18	07		28,8
000001217	2	LAJE	14/06/18	21/06/18	07	140	36,8
				21/06/18	07		34,7
000001219	2	LAJE	14/06/18	21/06/18	07	140	31,3
				21/06/18	07		31,2
000001220	2	LAJE	14/06/18	21/06/18	07	130	31,3
				21/06/18	07		32,0

*Os dados de rastreabilidade dos elementos concretados, foram fornecidos pelo cliente.

Obs: Amostras de concreto coletadas na central dosadora para controle da qualidade do concreto. Os resultados acima se referem exclusivamente ao concreto coletado na central dosadora.

*Adota-se como valor do exemplar o maior dos valores obtidos em cada amostra - NBR12655 - 1MPa = 10,197 kgf/cm²

CONCREVIT CONCRETO VITORIA LTDA - Tel.: (027)32613514

RODOVIA JONES DOS SANTOS NEVES S/N KM 01 - TREVO - GUARAPARI - ES

CGC 27.364.421/0007-43 laboratorio@concrevit.com.br

Eng.º Evaldo Jose Penedo
Resp. Técnico
CREA - 34763 - D

Data

20/06/2018