



**Certificado de Resistência à Compressão do Concreto**  
(NBR - 5738/2008 e NBR - 5739/2007)

Período: 28/06/2018 a 28/06/2018

Cliente: TOMAZIO & HERLEM CONSTRUT  
Obra: OBRA: RESIDENCIAL ANGELICA PAGANINI MOCELIN  
Endereço: RUA BELO HORIZONTE - QUADRA 01 - LOTES 1

**Contrato**

067525

**Certificado N°**

066439

**CARACTERÍSTICAS DO CONCRETO**

Traço:15308

Lançamento: Bombeado

fck (MPa)	Tipo de Cimento	Abatimento (mm)	Local de Aplicação	Agregado		Aditivo	
				Miúdo	Graúdo	1	2
35,0	CP III - 40 - RS	100+/-20	LAJE	Natural Areia Medi	Brita 0,1	PL	

**RESULTADOS DOS ENSAIOS**

Nota Fiscal	N° de CPs	Elementos Concretados(*)	Data Moldagem	Data Ruptura	Idade (dias)	Abatimento (mm)	Resistência (MPa)
000001263	2	LAJE	28/06/18	04/07/18 04/07/18	6 6	130	37,0 39,3
000001265	2	LAJE	28/06/18	04/07/18 04/07/18	6 6	140	32,2 31,9
000001267	2	LAJE	28/06/18	04/07/18 04/07/18	6 6	140	37,1 36,1
000001270	2	LAJE	28/06/18	04/07/18 04/07/18	6 6	160	35,1 34,4
000001271	2	LAJE	28/06/18	04/07/18 04/07/18	6 6	130	31,8 30,4
000001272	2	LAJE	28/06/18	04/07/18 04/07/18	6 6	140	31,4 32,2
000001274	2	LAJE	28/06/18	04/07/18 04/07/18	6 6	160	33,8 31,3
000001276	2	LAJE	28/06/18	04/07/18 04/07/18	6 6	140	31,9 32,5
000001277	2	LAJE	28/06/18	04/07/18 04/07/18	6 6	140	33,1 34,7
000001278	2	LAJE	28/06/18	04/07/18 04/07/18	6 6	130	33,8 32,5
000001279	2	LAJE	28/06/18	04/07/18 04/07/18	6 6	130	31,9 33,2
000001280	2	LAJE	28/06/18	04/07/18 04/07/18	6 6	140	29,0 28,7
000001286	2	LAJE	28/06/18	04/07/18 04/07/18	6 6	100	26,7 26,1

\*Os dados de rastreabilidade dos elementos concretados, foram fornecidos pelo cliente.

Obs: Amostras de concreto coletadas na central dosadora para controle da qualidade do concreto. Os resultados acima se referem exclusivamente ao concreto coletado na central dosadora.

\*Adota-se como valor do exemplar o maior dos valores obtidos em cada amostra - NBR12655 - 1MPa = 10,197 kgf/cm<sup>2</sup>

CONCREVIT CONCRETO VITORIA LTDA - Tel.: (027)32613514

RODOVIA JONES DOS SANTOS NEVES S/N KM 01 - TREVO - GUARAPARI - ES

CGC 27.364.421/0007-43 laboratorio@concrevit.com.br

**Eng.º Evaldo Jose Penedo**  
Resp. Técnico  
CREA - 34763 - D

**Data**

04/07/2018