



**Certificado de Resistência à Compressão do Concreto**  
(NBR - 5738/2008 e NBR - 5739/2007)

Período: 12/07/2018 a 12/07/2018

Cliente: TOMAZIO & HERLEM CONSTRUT  
Obra: OBRA: RESIDENCIAL ANGELICA PAGANINI MOCELIN  
Endereço: RUA BELO HORIZONTE - QUADRA 01 - LOTES 1

**Contrato**

067525

**Certificado N°**

066563

**CARACTERÍSTICAS DO CONCRETO**

Traço:15308

Lançamento: Bombeado

fck (MPa)	Tipo de Cimento	Abatimento (mm)	Local de Aplicação	Agregado		Aditivo	
				Miúdo	Graúdo	1	2
35,0	CP III - 40 - RS	100+/-20	LAJE	Natural	Brita 0,1	PL	
				Areia Medi			

**RESULTADOS DOS ENSAIOS**

Nota Fiscal	N° de CPs	Elementos Concretados(*)	Data Moldagem	Data Ruptura	Idade (dias)	Abatimento (mm)	Resistência (MPa)
000001341	2	LAJE	12/07/18	18/07/18 18/07/18	06 06	160	35,5 32,5
000001342	2	LAJE	12/07/18	18/07/18 18/07/18	06 06	140	31,3 29,6
000001343	2	LAJE	12/07/18	18/07/18 18/07/18	06 06	125	27,1 29,3
000001344	2	LAJE	12/07/18	18/07/18 18/07/18	06 06	135	33,4 33,2
000001345	2	LAJE	12/07/18	18/07/18 18/07/18	06 06	140	26,6 32,4
000001346	2	LAJE	12/07/18	18/07/18 18/07/18	06 06	120	30,8 29,1
000001347	2	LAJE	12/07/18	18/07/18 18/07/18	06 06	130	34,3 31,8
000001348	2	LAJE	12/07/18	18/07/18 18/07/18	06 06	120	33,0 36,0
000001349	2	LAJE	12/07/18	18/07/18 18/07/18	06 06	140	31,6 30,6
000001350	2	LAJE	12/07/18	18/07/18 18/07/18	06 06	130	32,0 34,2
000001351	2	LAJE	12/07/18	18/07/18 18/07/18	06 06	130	30,3 32,7
000001354	2	LAJE	12/07/18	18/07/18 18/07/18	06 06	165	32,0 32,6

\*Os dados de rastreabilidade dos elementos concretados, foram fornecidos pelo cliente.

Obs: Amostras de concreto coletadas na central dosadora para controle da qualidade do concreto. Os resultados acima se referem exclusivamente ao concreto coletado na central dosadora.

\*Adota-se como valor do exemplar o maior dos valores obtidos em cada amostra - NBR12655 - 1MPa = 10,197 kgf/cm<sup>2</sup>MOLDADO NA OBRA

CONCREVIT CONCRETO VITORIA LTDA - Tel.:(027)32613514

RODOVIA JONES DOS SANTOS NEVES S/N KM 01 - TREVO - GUARAPARI - ES

CGC 27.364.421/0007-43 laboratorio@concrevit.com.br

**Eng.º Evaldo Jose Penedo**  
Resp. Técnico  
CREA - 34763 - D

**Data**

18/07/2018