



**Certificado de Resistência à Compressão do Concreto**  
(NBR - 5738/2008 e NBR - 5739/2007)

Período: 26/07/2018 a 26/07/2018

Cliente: TOMAZIO & HERLEM CONSTRUT  
Obra: OBRA: RESIDENCIAL ANGELICA PAGANINI MOCELIN  
Endereço: RUA BELO HORIZONTE - QUADRA 01 - LOTES 1

**Contrato**

067525

**Certificado N°**

066723

**CARACTERÍSTICAS DO CONCRETO**

Traço:15308

Lançamento: Bombeado

fck (MPa)	Tipo de Cimento	Abatimento (mm)	Local de Aplicação	Agregado		Aditivo	
				Miúdo	Graúdo	1	2
35,0	CP III - 40 - RS	100+/-20	LAJE	Natural	Brita 0,1	PL	
				Areia Medi			

**RESULTADOS DOS ENSAIOS**

Nota Fiscal	N° de CPs	Elementos Concretados(*)	Data Moldagem	Data Ruptura	Idade (dias)	Abatimento (mm)	Resistência (MPa)
000001427	2	LAJE	26/07/18	01/08/18 01/08/18	06 06	130	34,2 34,3
000001428	2	LAJE	26/07/18	01/08/18 01/08/18	06 06	160	33,8 33,9
000001429	2	LAJE	26/07/18	01/08/18 01/08/18	06 06	140	33,3 33,7
000001430	2	LAJE	26/07/18	01/08/18 01/08/18	06 06	150	35,2 36,1
000001431	2	LAJE	26/07/18	01/08/18 01/08/18	06 06	150	32,1 36,3
000001432	2	LAJE	26/07/18	01/08/18 01/08/18	06 06	170	33,2 35,5
000001433	2	LAJE	26/07/18	01/08/18 01/08/18	06 06	130	40,9 37,8
000001434	2	LAJE	26/07/18	01/08/18 01/08/18	06 06	170	36,8 36,4
000001435	2	LAJE	26/07/18	01/08/18 01/08/18	06 06	140	38,5 36,9
000001436	2	LAJE	26/07/18	01/08/18 01/08/18	06 06	140	39,2 35,0
000001437	2	LAJE	26/07/18	01/08/18 01/08/18	06 06	150	37,7 35,0

\*Os dados de rastreabilidade dos elementos concretados, foram fornecidos pelo cliente.

Obs: Amostras de concreto coletadas na central dosadora para controle da qualidade do concreto. Os resultados acima se referem exclusivamente ao concreto coletado na central dosadora.

\*Adota-se como valor do exemplar o maior dos valores obtidos em cada amostra - NBR12655 - 1MPa = 10,197 kgf/cm<sup>2</sup>

CONCREVIT CONCRETO VITORIA LTDA - Tel.:(027)32613514  
RODOVIA JONES DOS SANTOS NEVES S/N KM 01 - TREVO - GUARAPARI - ES  
CGC 27.364.421/0007-43 laboratorio@concrevit.com.br

**Eng.º Evaldo Jose Penedo**  
Resp. Técnico  
CREA - 34763 - D

**Data**

01/08/2018