



Certificado de Resistência à Compressão do Concreto
(NBR - 5738/2008 e NBR - 5739/2007)

Período: 09/08/2018 a 09/08/2018

Cliente: TOMAZIO & HERLEM CONSTRUT
Obra: OBRA: RESIDENCIAL ANGELICA PAGANINI MOCELIN
Endereço: RUA BELO HORIZONTE - QUADRA 01 - LOTES 1

Contrato

067525

Certificado N°

066919

CARACTERÍSTICAS DO CONCRETO

Traço:15308

Lançamento: Bombeado

fck (MPa)	Tipo de Cimento	Abatimento (mm)	Local de Aplicação	Agregado		Aditivo	
				Miúdo	Graúdo	1	2
35,0	CP III - 40 - RS	100+/-20	LAJE	Natural	Brita 0,1	PL	
				Areia Medi			

RESULTADOS DOS ENSAIOS

Nota Fiscal	N° de CPs	Elementos Concretados(*)	Data Moldagem	Data Ruptura	Idade (dias)	Abatimento (mm)	Resistência (MPa)
000001495	2	LAJE	09/08/18	15/08/18	06	125	34,6
				15/08/18	06		37,3
000001496	2	LAJE	09/08/18	15/08/18	06	145	34,5
				15/08/18	06		36,1
000001497	2	LAJE	09/08/18	15/08/18	06	150	36,1
				15/08/18	06		34,9
000001498	2	LAJE	09/08/18	15/08/18	06	140	36,8
				15/08/18	06		33,8
000001499	2	LAJE	09/08/18	15/08/18	06	150	34,2
				15/08/18	06		34,3
000001501	2	LAJE	09/08/18	15/08/18	06	160	27,5
				15/08/18	06		30,2
000001502	2	LAJE	09/08/18	15/08/18	06	140	32,4
				15/08/18	06		31,2
000001503	2	LAJE	09/08/18	15/08/18	06	135	32,3
				15/08/18	06		33,0
000001504	2	LAJE	09/08/18	15/08/18	06	155	29,7
				15/08/18	06		29,6
000001505	2	LAJE	09/08/18	15/08/18	06	160	28,7
				15/08/18	06		29,1
000001506	2	LAJE	09/08/18	15/08/18	06	150	35,0
				15/08/18	06		35,1
000001509	2	LAJE	09/08/18	15/08/18	06	140	30,0
				15/08/18	06		30,2

*Os dados de rastreabilidade dos elementos concretados, foram fornecidos pelo cliente.

Obs: Amostras de concreto coletadas na central dosadora para controle da qualidade do concreto. Os resultados acima se referem exclusivamente ao concreto coletado na central dosadora.

*Adota-se como valor do exemplar o maior dos valores obtidos em cada amostra - NBR12655 - 1MPa = 10,197 kgf/cm²OBRA

CONCREVIT CONCRETO VITORIA LTDA - Tel.:(027)32613514

RODOVIA JONES DOS SANTOS NEVES S/N KM 01 - TREVO - GUARAPARI - ES

CGC 27.364.421/0007-43 laboratorio@concrevit.com.br

Eng.º Evaldo Jose Penedo
Resp. Técnico
CREA - 34763 - D

Data

15/08/2018