



Certificado de Resistência à Compressão do Concreto (NBR - 5738/2008 e NBR - 5739/2007)

Período: 23/08/2018 a 23/08/2018

Cliente: TOMAZIO & HERLEM CONSTRUT
Obra: OBRA: RESIDENCIAL ANGELICA PAGANINI MOCELIN
Endereço: RUA BELO HORIZONTE - QUADRA 01 - LOTES 1

Contrato

067525

Certificado N°

067123

CARACTERÍSTICAS DO CONCRETO

Traço:15308

Lançamento:Bombeado

fck (MPa)	Tipo de Cimento	Abatimento (mm)	Local de Aplicação	Agregado		Aditivo	
				Miúdo	Graúdo	1	2
35,0	CP III - 40 - RS	100+/-20	laje (moldagem obra)	Natural	Brita	PL	
				Areia Medi	0,1		

RESULTADOS DOS ENSAIOS

Nota Fiscal	N° de CPs	Elementos Concretados(*)	Data Moldagem	Data Ruptura	Idade (dias)	Abatimento (mm)	Resistência (MPa)
000001609	2	laje (moldagem obra)	23/08/18	30/08/18 30/08/18	7 7	160	32,0 30,8
000001611	2	laje (moldagem obra)	23/08/18	30/08/18 30/08/18	7 7	140	32,2 31,8
000001612	2	laje (moldagem obra)	23/08/18	30/08/18 30/08/18	07 07	140	32,6 32,9
000001613	2	laje (moldagem obra)	23/08/18	30/08/18 30/08/18	07 07	160	31,0 30,8
000001615	2	LAJE	23/08/18	30/08/18 30/08/18	07 07	160	32,9 33,3
000001616	2	laje (moldagem obra)	23/08/18	30/08/18 30/08/18	07 07	160	30,7 31,5
000001617	2	laje (moldagem obra)	23/08/18	30/08/18 30/08/18	07 07	150	31,1 30,2
000001618	2	laje (moldagem obra)	23/08/18	30/08/18 30/08/18	07 07	140	32,6 31,1
000001619	2	laje (moldagem obra)	23/08/18	30/08/18 30/08/18	07 07	150	30,0 32,0
000001622	2	laje (moldagem obra)	23/08/18	30/08/18 30/08/18	07 07	150	31,2 31,5
000001623	2	laje (moldagem obra)	23/08/18	30/08/18 30/08/18	07 07	150	31,2 32,4

*Os dados de rastreabilidade dos elementos concretados, foram fornecidos pelo cliente.

Obs: Amostras de concreto coletadas na central dosadora para controle da qualidade do concreto.Os resultados acima se referem exclusivamente ao concreto coletado na central dosadora.

*Adota-se como valor do exemplar o maior dos valores obtidos em cada amostra - NBR12655 - 1MPa = 10,197 kgf/cm²

CONCREVIT CONCRETO VITORIA LTDA - Tel.:(027)32613514

RODOVIA JONES DOS SANTOS NEVES S/N KM 01 - TREVO - GUARAPARI - ES

CGC 27.364.421/0007-43 laboratorio@concrevit.com.br

Eng.º Evaldo Jose Penedo

Resp. Técnico
CREA - 34763 - D

Data

29/08/2018