



Certificado de Resistência à Compressão do Concreto
(NBR - 5738/2008 e NBR - 5739/2007)

Período: 06/09/2018 a 06/09/2018

Cliente: TOMAZIO & HERLEM CONSTRUT
Obra: OBRA: RESIDENCIAL ANGELICA PAGANINI MOCELIN
Endereço: RUA BELO HORIZONTE - QUADRA 01 - LOTES 1

Contrato

067525

Certificado N°

067311

CARACTERÍSTICAS DO CONCRETO

Traço:15308

Lançamento: Bombeado

fck (MPa)	Tipo de Cimento	Abatimento (mm)	Local de Aplicação	Agregado		Aditivo	
				Miúdo	Graúdo	1	2
35,0	CP III - 40 - RS	100+/-20	LAJE	Natural	Brita 0,1	PL	
				Areia Medi			

RESULTADOS DOS ENSAIOS

Nota Fiscal	N° de CPs	Elementos Concretados(*)	Data Moldagem	Data Ruptura	Idade (dias)	Abatimento (mm)	Resistência (MPa)
000001703	2	LAJE	06/09/18	12/09/18 12/09/18	6 6	150	32,7 31,9
000001704	2	LAJE	06/09/18	12/09/18 12/09/18	6 6	150	32,8 34,4
000001705	2	LAJE	06/09/18	12/09/18 12/09/18	6 6	160	30,1 28,5
000001706	2	LAJE	06/09/18	12/09/18 12/09/18	6 6	160	29,9 29,8
000001707	2	LAJE	06/09/18	12/09/18 12/09/18	6 6	140	36,3 34,1
000001708	2	LAJE	06/09/18	12/09/18 12/09/18	6 6	150	35,7 35,8
000001709	2	LAJE	06/09/18	12/09/18 12/09/18	6 6	150	33,1 32,9
000001710	2	LAJE	06/09/18	12/09/18 12/09/18	6 6	140	31,9 32,8
000001712	2	LAJE	06/09/18	12/09/18 12/09/18	6 6	140	31,1 30,1
000001715	2	LAJE	06/09/18	12/09/18 12/09/18	6 6	150	31,3 32,1
000001716	2	LAJE	06/09/18	12/09/18 12/09/18	6 6	150	32,3 33,7
000001718	2	LAJE	06/09/18	12/09/18 12/09/18	6 6	150	29,6 28,8

*Os dados de rastreabilidade dos elementos concretados, foram fornecidos pelo cliente.

Obs: Amostras de concreto coletadas na central dosadora para controle da qualidade do concreto. Os resultados acima se referem exclusivamente ao concreto coletado na central dosadora.

*Adota-se como valor do exemplar o maior dos valores obtidos em cada amostra - NBR12655 - 1MPa = 10,197 kgf/cm²

CONCREVIT CONCRETO VITORIA LTDA - Tel.: (027)32613514

RODOVIA JONES DOS SANTOS NEVES S/N KM 01 - TREVO - GUARAPARI - ES

CGC 27.364.421/0007-43 laboratorio@concrevit.com.br

Eng.º Evaldo Jose Penedo
Resp. Técnico
CREA - 34763 - D

Data

12/09/2018