



Certificado de Resistência à Compressão do Concreto
(NBR - 5738/2008 e NBR - 5739/2007)

Período: 25/11/2019 a 25/11/2019

Cliente: TOMAZIO E HERLEM CONSTRUT
Obra: SPLENDIA RESIDENCE
Endereço: AVENIDA OCEANICA LOTE 06 E 07 QUADRA 11

Contrato

079068

Certificado N°

073492

CARACTERÍSTICAS DO CONCRETO

Traço:15308

Lançamento: Bombeado

fck (MPa)	Tipo de Cimento	Abatimento (mm)	Local de Aplicação	Agregado		Aditivo	
				Miúdo	Graúdo	1	2
35,0	CP III - 40 - RS	100+/-20	LAJE/ RAMPA	Natural	Brita	PL	
				Areia Medi	0,1		

RESULTADOS DOS ENSAIOS

Nota Fiscal	N° de CPs	Elementos Concretados(*)	Data Moldagem	Data Ruptura	Idade (dias)	Abatimento (mm)	Resistência (MPa)
000005695	2	LAJE/ RAMPA	25/11/19	02/12/19 02/12/19	7 7	120	33,3 32,7
000005696	2	RAMPA/ LAJE	25/11/19	02/12/19 02/12/19	7 7	110	25,7 26,3
000005698	2	LAJE	25/11/19	02/12/19 02/12/19	7 7	120	29,8 29,0
000005699	2	LAJE	25/11/19	02/12/19 02/12/19	7 7	130	31,9 31,1
000005700	2	LAJE	25/11/19	02/12/19 02/12/19	7 7	115	26,6 29,1
000005701	2	LAJE	25/11/19	02/12/19 02/12/19	7 7	110	31,1 32,9
000005702	2	LAJE	25/11/19	02/12/19 02/12/19	7 7	100	31,9 30,8
000005704	2	LAJE	25/11/19	02/12/19 02/12/19	7 7	110	29,1 26,7
000005705	2	LAJE	25/11/19	02/12/19 02/12/19	7 7	120	25,0 25,7
000005707	2	LAJE	25/11/19	02/12/19 02/12/19	7 7	115	29,1 27,3
000005708	2	LAJE	25/11/19	02/12/19 02/12/19	7 7	105	25,8 26,9
000005709	2	LAJE	25/11/19	02/12/19 02/12/19	7 7	105	28,5 27,8
000005710	2	LAJE	25/11/19	02/12/19 02/12/19	7 7	110	26,7 27,8
000005713	2	LAJE	25/11/19	02/12/19 02/12/19	7 7	115	29,5 26,9
000005714	2	LAJE	25/11/19	02/12/19 05/12/19	7 10	110	17,4 21,5
000005716	1	LAJE	25/11/19	02/12/19	7	120	35,9

*Os dados de rastreabilidade dos elementos concretados, foram fornecidos pelo cliente.

Obs: Amostras de concreto coletadas na central dosadora para controle da qualidade do concreto. Os resultados acima se referem exclusivamente ao concreto coletado na central dosadora.

*Adota-se como valor do exemplar o maior dos valores obtidos em cada amostra - NBR12655 - 1MPa = 10,197 kgf/cm²

CONCREVIT CONCRETO VITORIA LTDA - Tel.: (027)32613514
RODOVIA JONES DOS SANTOS NEVES S/N KM 01 - TREVO - GUARAPARI - ES
CGC 27.364.421/0007-43 laboratorio@concrevit.com.br

Eng.º Evaldo Jose Penedo
Resp. Técnico
CREA - 34763 - D

Data

05/12/2019