



Certificado de Resistência à Compressão do Concreto
(NBR - 5738/2008 e NBR - 5739/2007)

Período: 20/12/2019 a 20/12/2019

Cliente: TOMAZIO E HERLEM CONSTRUT
Obra: SPLENDIA RESIDENCE
Endereço: AVENIDA OCEANICA LOTE 06 E 07 QUADRA 11

Contrato

079068

Certificado N°

073845

CARACTERÍSTICAS DO CONCRETO

Traço:15308

Lançamento: Bombeado

fck (MPa)	Tipo de Cimento	Abatimento (mm)	Local de Aplicação	Agregado		Aditivo	
				Miúdo	Graúdo	1	2
35,0	CP III - 40 - RS	100+/-20	LAJE	Natural	Brita 0,1	PL	
				Areia Medi			

RESULTADOS DOS ENSAIOS

Nota Fiscal	N° de CPs	Elementos Concretados(*)	Data Moldagem	Data Ruptura	Idade (dias)	Abatimento (mm)	Resistência (MPa)
000006076	2	LAJE	20/12/19	27/12/19 27/12/19	7 7	130	34,3 35,4
000006079	2	LAJE	20/12/19	27/12/19 27/12/19	7 7	120	33,8 32,2
000006081	2	LAJE	20/12/19	27/12/19 27/12/19	7 7	130	37,6 32,3
000006082	2	LAJE	20/12/19	27/12/19 27/12/19	7 7	110	35,0 37,9
000006084	2	LAJE	20/12/19	27/12/19 27/12/19	7 7	140	32,9 33,8
000006085	2	LAJE	20/12/19	27/12/19 27/12/19	7 7	130	34,7 33,4
000006086	2	LAJE	20/12/19	27/12/19 27/12/19	7 7	170	38,2 36,0
000006088	2	LAJE	20/12/19	27/12/19 27/12/19	7 7	130	35,7 31,9
000006090	2	LAJE	20/12/19	27/12/19 27/12/19	7 7	120	36,1 35,5
000006091	2	LAJE	20/12/19	27/12/19 27/12/19	7 7	100	34,7 34,0
000006092	2	LAJE	20/12/19	27/12/19 27/12/19	7 7	130	34,0 36,6
000006095	2	LAJE	20/12/19	27/12/19 27/12/19	7 7	130	31,5 30,7
000006096	2	LAJE	20/12/19	27/12/19 27/12/19	7 7	80	29,6 27,0
000006097	2	LAJE	20/12/19	27/12/19 27/12/19	7 7	140	30,3 25,6
000006099	2	LAJE	20/12/19	27/12/19 27/12/19	7 7	140	32,7 31,4

*Os dados de rastreabilidade dos elementos concretados, foram fornecidos pelo cliente.

Obs: Amostras de concreto coletadas na central dosadora para controle da qualidade do concreto. Os resultados acima se referem exclusivamente ao concreto coletado na central dosadora.

*Adota-se como valor do exemplar o maior dos valores obtidos em cada amostra - NBR12655 - 1MPa = 10,197 kgf/cm²
CONCREVIT CONCRETO VITORIA LTDA - Tel.: (027)32613514
RODOVIA JONES DOS SANTOS NEVES S/N KM 01 - TREVO - GUARAPARI - ES
CGC 27.364.421/0007-43 laboratorio@concrevit.com.br

Eng.º Evaldo Jose Penedo
Resp. Técnico
CREA - 34763 - D

Data

27/12/2019