



Certificado de Resistência à Compressão do Concreto
(NBR - 5738/2008 e NBR - 5739/2007)

Período: 29/01/2020 a 29/01/2020

Cliente: TOMAZIO E HERLEM CONSTRUT
Obra: SPLENDIA RESIDENCE
Endereço: AVENIDA OCEANICA LOTE 06 E 07 QUADRA 11

Contrato

079068

Certificado N°

074251

CARACTERÍSTICAS DO CONCRETO

Traço:15308

Lançamento: Bombeado

fck (MPa)	Tipo de Cimento	Abatimento (mm)	Local de Aplicação	Agregado		Aditivo	
				Miúdo	Graúdo	1	2
35,0	CP III - 40 - RS	100+/-20	LAJE	Natural	Brita	PL	
				Areia Medi	0,1		

RESULTADOS DOS ENSAIOS

Nota Fiscal	N° de CPs	Elementos Concretados(*)	Data Moldagem	Data Ruptura	Idade (dias)	Abatimento (mm)	Resistência (MPa)
000006406	2	LAJE	29/01/20	05/02/20	7	110	29,2
				05/02/20	7		29,3
000006407	2	LAJE	29/01/20	05/02/20	7	105	25,4
				05/02/20	7		24,9
000006408	2	LAJE	29/01/20	05/02/20	7	115	22,1
				05/02/20	7		23,5
000006410	2	LAJE	29/01/20	05/02/20	7	115	24,0
				05/02/20	7		21,1
000006411	2	LAJE	29/01/20	05/02/20	7	110	23,2
				05/02/20	7		22,5
000006413	2	LAJE	29/01/20	05/02/20	7	120	23,5
				05/02/20	7		29,8
000006414	2	LAJE	29/01/20	05/02/20	7	115	25,6
				05/02/20	7		27,0
000006415	2	LAJE	29/01/20	05/02/20	7	105	25,8
				05/02/20	7		25,1
000006416	2	LAJE	29/01/20	05/02/20	7	110	22,0
				05/02/20	7		18,7
000006417	2	LAJE	29/01/20	05/02/20	7	105	20,1
				05/02/20	7		24,0
000006418	2	LAJE	29/01/20	05/02/20	7	120	22,9
				05/02/20	7		21,5
000006419	2	LAJE	29/01/20	05/02/20	7	115	25,4
				05/02/20	7		22,5
000006422	2	LAJE	29/01/20	05/02/20	7	110	18,4
				05/02/20	7		16,6
000006423	2	LAJE	29/01/20	05/02/20	7	120	23,7
				05/02/20	7		21,9

*Os dados de rastreabilidade dos elementos concretados, foram fornecidos pelo cliente.

Obs: Amostras de concreto coletadas na central dosadora para controle da qualidade do concreto. Os resultados acima se referem exclusivamente ao concreto coletado na central dosadora.

*Adota-se como valor do exemplar o maior dos valores obtidos em cada amostra - NBR12655 - 1MPa = 10,197 kgf/cm²

CONCREVIT CONCRETO VITORIA LTDA - Tel.: (027)32613514

RODOVIA JONES DOS SANTOS NEVES S/N KM 01 - TREVO - GUARAPARI - ES

CGC 27.364.421/0007-43 laboratorio@concrevit.com.br

Eng.º Evaldo Jose Penedo
Resp. Técnico
CREA - 34763 - D

Data

05/02/2020