



Certificado de Resistência à Compressão do Concreto
(NBR - 5738/2008 e NBR - 5739/2007)

Período: 21/02/2020 a 21/02/2020

Cliente: TOMAZIO E HERLEM CONSTRUT
Obra: SPLENDIA RESIDENCE
Endereço: AVENIDA OCEANICA LOTE 06 E 07 QUADRA 11

Contrato

079068

Certificado N°

074512

CARACTERÍSTICAS DO CONCRETO

Traço:15308

Lançamento: Bombeado

fck (MPa)	Tipo de Cimento	Abatimento (mm)	Local de Aplicação	Agregado		Aditivo	
				Miúdo	Graúdo	1	2
35,0	CP III - 40 - RS	100+/-20	LAJE	Natural	Brita 0,1	PL	
				Areia Medi			

RESULTADOS DOS ENSAIOS

Nota Fiscal	N° de CPs	Elementos Concretados(*)	Data Moldagem	Data Ruptura	Idade (dias)	Abatimento (mm)	Resistência (MPa)
000006724	2	LAJE	21/02/20	28/02/20 28/02/20	7 7	120	31,6 32,5
000006728	2	LAJE	21/02/20	28/02/20 28/02/20	7 7	115	34,2 25,7
000006731	2	LAJE	21/02/20	28/02/20 28/02/20	7 7	120	32,8 32,3
000006733	2	LAJE	21/02/20	28/02/20 28/02/20	7 7	110	33,4 35,0
000006737	2	LAJE	21/02/20	28/02/20 28/02/20	7 7	120	31,7 31,5
000006739	2	LAJE	21/02/20	28/02/20 28/02/20	7 7	115	34,1 33,8
000006740	2	LAJE	21/02/20	28/02/20 28/02/20	7 7	110	32,6 33,5
000006742	2	LAJE	21/02/20	28/02/20 28/02/20	7 7	120	26,2 33,1
000006745	2	LAJE	21/02/20	28/02/20 28/02/20	7 7	110	31,3 34,3
000006746	2	LAJE	21/02/20	28/02/20 28/02/20	7 7	125	28,9 34,2
000006747	2	LAJE	21/02/20	28/02/20 28/02/20	7 7	120	32,2 31,1
000006748	2	LAJE	21/02/20	28/02/20 28/02/20	7 7	130	37,2 34,1
000006750	2	LAJE	21/02/20	28/02/20 28/02/20	7 7	115	32,6 33,9
000006751	2	LAJE	21/02/20	28/02/20 28/02/20	7 7	120	28,7 28,3
000006753	2	LAJE	21/02/20	28/02/20 28/02/20	7 7	120	35,9 31,6

*Os dados de rastreabilidade dos elementos concretados, foram fornecidos pelo cliente.

Obs: Amostras de concreto coletadas na central dosadora para controle da qualidade do concreto. Os resultados acima se referem exclusivamente ao concreto coletado na central dosadora.

*Adota-se como valor do exemplar o maior dos valores obtidos em cada amostra - NBR12655 - 1MPa = 10,197 kgf/cm²

CONCREVIT CONCRETO VITORIA LTDA - Tel.: (027)32613514
RODOVIA JONES DOS SANTOS NEVES S/N KM 01 - TREVO - GUARAPARI - ES
CGC 27.364.421/0007-43 laboratorio@concrevit.com.br

Eng.º Evaldo Jose Penedo

Resp. Técnico
CREA - 34763 - D

Data

28/02/2020