



Certificado de Resistência à Compressão do Concreto
(NBR - 5738/2008 e NBR - 5739/2007)

Período: 11/03/2020 a 11/03/2020

Cliente: TOMAZIO E HERLEM CONSTRUT
Obra: SPLENDIA RESIDENCE
Endereço: AVENIDA OCEANICA LOTE 06 E 07 QUADRA 11

Contrato

079068

Certificado N°

074824

CARACTERÍSTICAS DO CONCRETO

Traço:15308

Lançamento: Bombeado

fck (MPa)	Tipo de Cimento	Abatimento (mm)	Local de Aplicação	Agregado		Aditivo	
				Miúdo	Graúdo	1	2
35,0	CP III - 40 - RS	100+/-20	LAJE	Natural	Brita 0,1	PL	
				Areia Medi			

RESULTADOS DOS ENSAIOS

Nota Fiscal	N° de CPs	Elementos Concretados(*)	Data Moldagem	Data Ruptura	Idade (dias)	Abatimento (mm)	Resistência (MPa)
000007078	2	LAJE	11/03/20	17/03/20	6	110	37,0
				17/03/20	6		38,3
000007081	2	LAJE	11/03/20	17/03/20	6	120	32,3
				17/03/20	6		32,7
000007083	2	LAJE	11/03/20	17/03/20	6	130	26,1
				17/03/20	6		27,8
000007085	2	LAJE	11/03/20	17/03/20	6	130	30,2
				17/03/20	6		31,9
000007088	2	LAJE	11/03/20	17/03/20	6	130	28,8
				17/03/20	6		29,4
000007092	2	LAJE	11/03/20	17/03/20	6	130	30,5
				17/03/20	6		33,7
000007095	2	LAJE	11/03/20	17/03/20	6	120	28,5
				17/03/20	6		31,8
000007099	2	LAJE	11/03/20	17/03/20	6	120	25,0
				17/03/20	6		28,6
000007102	2	LAJE	11/03/20	17/03/20	6	130	28,0
				17/03/20	6		29,3
000007106	2	LAJE	11/03/20	17/03/20	6	130	30,3
				17/03/20	6		30,1
000007108	2	LAJE	11/03/20	17/03/20	6	130	31,7
				17/03/20	6		30,6

*Os dados de rastreabilidade dos elementos concretados, foram fornecidos pelo cliente.

Obs: Amostras de concreto coletadas na central dosadora para controle da qualidade do concreto. Os resultados acima se referem exclusivamente ao concreto coletado na central dosadora.

*Adota-se como valor do exemplar o maior dos valores obtidos em cada amostra - NBR12655 - 1MPa = 10,197 kgf/cm²MOLDADO NA OBRA

CONCREVIT CONCRETO VITORIA LTDA - Tel.:(027)32613514
RODOVIA JONES DOS SANTOS NEVES S/N KM 01 - TREVO - GUARAPARI - ES
CGC 27.364.421/0007-43 laboratorio@concrevit.com.br

Eng.º Evaldo Jose Penedo

Resp. Técnico
CREA - 34763 - D

Data

17/03/2020