



**Certificado de Resistência à Compressão do Concreto**  
(NBR - 5738/2008 e NBR - 5739/2007)

Período: 17/04/2020 a 17/04/2020

Cliente: TOMAZIO E HERLEM CONSTRUT  
Obra: SPLENDIA RESIDENCE  
Endereço: AVENIDA OCEANICA LOTE 06 E 07 QUADRA 11

**Contrato**

079068

**Certificado N°**

075330

**CARACTERÍSTICAS DO CONCRETO**

Traço:15308

Lançamento: Bombeado

fck (MPa)	Tipo de Cimento	Abatimento (mm)	Local de Aplicação	Agregado		Aditivo	
				Miúdo	Graúdo	1	2
35,0	CP III - 40 - RS	100+/-20	LAJE	Natural	Brita 0,1	PL	
				Areia Medi			

**RESULTADOS DOS ENSAIOS**

Nota Fiscal	N° de CPs	Elementos Concretados(*)	Data Moldagem	Data Ruptura	Idade (dias)	Abatimento (mm)	Resistência (MPa)
000007816	2	LAJE	17/04/20	24/04/20 24/04/20	7 7	115	29,5 31,6
000007818	2	LAJE	17/04/20	24/04/20 24/04/20	7 7	110	29,8 26,9
000007819	2	LAJE	17/04/20	24/04/20 24/04/20	7 7	110	30,2 29,7
000007820	2	LAJE	17/04/20	24/04/20 24/04/20	7 7	120	29,6 27,0
000007821	2	LAJE	17/04/20	24/04/20 24/04/20	7 7	115	27,9 27,0
000007822	2	LAJE	17/04/20	24/04/20 24/04/20	7 7	115	28,6 30,8
000007824	2	LAJE	17/04/20	24/04/20 24/04/20	7 7	120	31,6 30,0
000007829	2	LAJE	17/04/20	24/04/20 24/04/20	7 7	110	33,5 24,6
000007831	2	LAJE	17/04/20	24/04/20 24/04/20	7 7	115	32,5 30,7
000007834	2	LAJE	17/04/20	24/04/20 24/04/20	7 7	110	29,5 29,7
000007839	2	LAJE	17/04/20	24/04/20 24/04/20	7 7	115	24,2 28,6
000007842	1	LAJE	17/04/20	24/04/20	7	110	27,6

\*Os dados de rastreabilidade dos elementos concretados, foram fornecidos pelo cliente.

Obs: Amostras de concreto coletadas na central dosadora para controle da qualidade do concreto. Os resultados acima se referem exclusivamente ao concreto coletado na central dosadora.

\*Adota-se como valor do exemplar o maior dos valores obtidos em cada amostra - NBR12655 - 1MPa = 10,197 kgf/cm<sup>2</sup>  
CONCREVIT CONCRETO VITORIA LTDA - Tel.:(027)32613514  
RODOVIA JONES DOS SANTOS NEVES S/N KM 01 - TREVO - GUARAPARI - ES  
CGC 27.364.421/0007-43 laboratorio@concrevit.com.br

**Eng.º Evaldo José Penedo**

**Resp. Técnico**  
**CREA - 34763 - D**

**Data**

24/04/2020