



**Certificado de Resistência à Compressão do Concreto**  
(NBR - 5738/2008 e NBR - 5739/2007)

Período: 27/05/2020 a 27/05/2020

Cliente: TOMAZIO E HERLEM CONSTRUT  
Obra: SPLENDIA RESIDENCE  
Endereço: AVENIDA OCEANICA LOTE 06 E 07 QUADRA 11

**Contrato**

079068

**Certificado N°**

075724

**CARACTERÍSTICAS DO CONCRETO**

Traço:15312

Lançamento: Bombeado

fck (MPa)	Tipo de Cimento	Abatimento (mm)	Local de Aplicação	Agregado		Aditivo	
				Miúdo	Graúdo	1	2
35,0	CP III - 40 - RS	120+/-20	LAJE	Natural	Brita 0,1	PL	
				Areia Medi			

**RESULTADOS DOS ENSAIOS**

Nota Fiscal	N° de CPs	Elementos Concretados(*)	Data Moldagem	Data Ruptura	Idade (dias)	Abatimento (mm)	Resistência (MPa)
000008777	2	LAJE	27/05/20	02/06/20 02/06/20	6 6	130	25,0 23,8
000008780	2	LAJE	27/05/20	02/06/20 02/06/20	6 6	140	26,0 25,2
000008782	2	LAJE	27/05/20	02/06/20 02/06/20	6 6	135	28,0 28,9
000008788	2	LAJE	27/05/20	02/06/20 02/06/20	6 6	140	26,4 27,9
000008790	2	LAJE	27/05/20	02/06/20 02/06/20	6 6	130	30,2 31,7
000008794	2	LAJE	27/05/20	02/06/20 02/06/20	6 6	130	24,6 24,0
000008795	2	LAJE	27/05/20	02/06/20 02/06/20	6 6	140	25,1 25,6
000008798	2	LAJE	27/05/20	02/06/20 02/06/20	6 6	140	26,3 28,6
000008801	2	LAJE	27/05/20	02/06/20 02/06/20	6 6	135	26,7 26,1
000008805	2	LAJE	27/05/20	02/06/20 02/06/20	6 6	140	23,8 24,5
000008807	2	LAJE	27/05/20	02/06/20 02/06/20	6 6	135	27,8 24,9

\*Os dados de rastreabilidade dos elementos concretados, foram fornecidos pelo cliente.

Obs: Amostras de concreto coletadas na central dosadora para controle da qualidade do concreto. Os resultados acima se referem exclusivamente ao concreto coletado na central dosadora.

\*Adota-se como valor do exemplar o maior dos valores obtidos em cada amostra - NBR12655 - 1MPa = 10,197 kgf/cm<sup>2</sup>

CONCREVIT CONCRETO VITORIA LTDA - Tel.:(027)32613514  
RODOVIA JONES DOS SANTOS NEVES S/N KM 01 - TREVO - GUARAPARI - ES  
CGC 27.364.421/0007-43 laboratorio@concrevit.com.br

**Eng.º Evaldo Jose Penedo**  
Resp. Técnico  
CREA - 34763 - D

**Data**

02/06/2020