



**Certificado de Resistência à Compressão do Concreto**  
(NBR - 5738/2008 e NBR - 5739/2007)

Período: 10/07/2020 a 10/07/2020

Cliente: TOMAZIO E HERLEM CONSTRUT  
Obra: SPLENDIA RESIDENCE  
Endereço: AVENIDA OCEANICA LOTE 06 E 07 QUADRA 11

**Contrato**

079068

**Certificado N°**

076320

**CARACTERÍSTICAS DO CONCRETO**

Traço:15312

Lançamento: Bombeado

fck (MPa)	Tipo de Cimento	Abatimento (mm)	Local de Aplicação	Agregado		Aditivo	
				Miúdo	Graúdo	1	2
35,0	CP III - 40 - RS	120+/-20	ESCADA	Natural	Brita 0,1	PL	
				Areia Medi			

**RESULTADOS DOS ENSAIOS**

Nota Fiscal	N° de CPs	Elementos Concretados(*)	Data Moldagem	Data Ruptura	Idade (dias)	Abatimento (mm)	Resistência (MPa)
000009999	2	ESCADA	10/07/20	16/07/20	6	135	28,3
				16/07/20	6		28,6
000010000	2	LAJE	10/07/20	16/07/20	6	140	24,9
				16/07/20	6		24,9
000010003	2	LAJE	10/07/20	16/07/20	6	130	26,8
				16/07/20	6		26,4
000010004	2	LAJE	10/07/20	16/07/20	6	135	24,4
				16/07/20	6		25,3
000010005	2	LAJE	10/07/20	16/07/20	6	135	24,5
				16/07/20	6		25,7
000010007	2	LAJE	10/07/20	16/07/20	6	140	25,2
				16/07/20	6		25,3
000010010	2	LAJE	10/07/20	16/07/20	6	130	27,8
				16/07/20	6		28,0
000010011	2	LAJE	10/07/20	16/07/20	6	140	27,4
				16/07/20	6		28,4
000010013	2	LAJE	10/07/20	16/07/20	6	135	29,7
				16/07/20	6		29,7
000010014	2	LAJE	10/07/20	16/07/20	6	130	24,8
				16/07/20	6		25,1
000010015	2	LAJE	10/07/20	16/07/20	6	140	23,5
				16/07/20	6		24,2
000010016	2	LAJE	10/07/20	16/07/20	6	140	23,4
				16/07/20	6		23,1

\*Os dados de rastreabilidade dos elementos concretados, foram fornecidos pelo cliente.

Obs: Amostras de concreto coletadas na central dosadora para controle da qualidade do concreto. Os resultados acima se referem exclusivamente ao concreto coletado na central dosadora.

\*Adota-se como valor do exemplar o maior dos valores obtidos em cada amostra - NBR12655 - 1MPa = 10,197 kgf/cm<sup>2</sup>

CONCREVIT CONCRETO VITORIA LTDA - Tel.: (027)32613514

RODOVIA JONES DOS SANTOS NEVES S/N KM 01 - TREVO - GUARAPARI - ES

CGC 27.364.421/0007-43 laboratorio@concrevit.com.br

Eng.º Evaldo Jose Penedo  
Resp. Técnico  
CREA - 34763 - D

**Data**

16/07/2020