



**Certificado de Resistência à Compressão do Concreto**  
(NBR - 5738/2008 e NBR - 5739/2007)

Período: 21/07/2020 a 21/07/2020

Cliente: TOMAZIO E HERLEM CONSTRUT  
Obra: SPLENDIA RESIDENCE  
Endereço: AVENIDA OCEANICA LOTE 06 E 07 QUADRA 11

**Contrato**

079068

**Certificado N°**

076566

**CARACTERÍSTICAS DO CONCRETO**

Traço:15312

Lançamento: Bombeado

fck (MPa)	Tipo de Cimento	Abatimento (mm)	Local de Aplicação	Agregado		Aditivo	
				Miúdo	Graúdo	1	2
35,0	CP III - 40 - RS	120+/-20	LAJE	Natural	Brita 0,1	PL	
				Areia Medi			

**RESULTADOS DOS ENSAIOS**

Nota Fiscal	N° de CPs	Elementos Concretados(*)	Data Moldagem	Data Ruptura	Idade (dias)	Abatimento (mm)	Resistência (MPa)
000010217	2	LAJE	21/07/20	27/07/20 27/07/20	06 06	140	28,6 30,1
000010220	2	LAJE	21/07/20	27/07/20 27/07/20	06 06	130	26,9 28,0
000010222	2	LAJE	21/07/20	27/07/20 27/07/20	06 06	130	26,6 27,2
000010225	2	LAJE	21/07/20	27/07/20 27/07/20	06 06	135	27,1 27,0
000010227	2	LAJE	21/07/20	27/07/20 27/07/20	06 06	140	27,3 26,7
000010232	2	LAJE	21/07/20	27/07/20 27/07/20	06 06	130	21,6 20,4
000010234	2	LAJE	21/07/20	27/07/20 27/07/20	06 06	140	26,6 25,7
000010236	2	LAJE	21/07/20	27/07/20 27/07/20	06 06	135	24,8 27,4
000010241	2	LAJE	21/07/20	27/07/20 27/07/20	06 06	130	26,1 26,1
000010243	2	LAJE	21/07/20	27/07/20 27/07/20	06 06	140	24,2 26,3
000010245	2	LAJE	21/07/20	27/07/20 27/07/20	06 06	130	28,8 27,0

\*Os dados de rastreabilidade dos elementos concretados, foram fornecidos pelo cliente.

Obs: Amostras de concreto coletadas na central dosadora para controle da qualidade do concreto. Os resultados acima se referem exclusivamente ao concreto coletado na central dosadora.

\*Adota-se como valor do exemplar o maior dos valores obtidos em cada amostra - NBR12655 - 1MPa = 10,197 kgf/cm<sup>2</sup>

CONCREVIT CONCRETO VITORIA LTDA - Tel.:(027)32613514  
RODOVIA JONES DOS SANTOS NEVES S/N KM 01 - TREVO - GUARAPARI - ES  
CGC 27.364.421/0007-43 laboratorio@concrevit.com.br

**Eng.º Evaldo Jose Penedo**  
Resp. Técnico  
CREA - 34763 - D

**Data**

27/07/2020