



**Certificado de Resistência à Compressão do Concreto**  
(NBR - 5738/2008 e NBR - 5739/2007)

Período: 07/03/2018 a 07/03/2018

Cliente: SAMAUNA IMOVEIS E PARTICI  
Obra: PERIM DE CARIACICA CEI51.240.4820570  
Endereço: RUA MINISTRO EURICO SALLES S/N

**Contrato**

070341

**Certificado N°**

065257

**CARACTERÍSTICAS DO CONCRETO**

Traço:14806

Lançamento: Bombeado

fck (MPa)	Tipo de Cimento	Abatimento (mm)	Local de Aplicação	Agregado		Aditivo	
				Miúdo	Graúdo	1	2
35,0	CP III - 40 RS	100+/-20	LAJE	Natural	Brita 0,1	PL	
				Areia Medi			

**RESULTADOS DOS ENSAIOS**

Nota Fiscal	N° de CPs	Elementos Concretados(*)	Data Moldagem	Data Ruptura	Idade (dias)	Abatimento (mm)	Resistência (MPa)
000002764	1	LAJE	07/03/18	12/03/18	05	120	20,4
000002765	1	LAJE	07/03/18	12/03/18	05	120	21,1
000002766	1	LAJE	07/03/18	12/03/18	05	120	24,3
000002767	1	LAJE	07/03/18	12/03/18	05	120	25,0
000002768	1	LAJE	07/03/18	12/03/18	05	120	26,8
000002769	1	LAJE	07/03/18	12/03/18	05	120	23,4
000002770	1	LAJE	07/03/18	12/03/18	05	120	24,1
000002771	1	LAJE	07/03/18	12/03/18	05	120	22,5
000002772	1	LAJE	07/03/18	12/03/18	05	120	26,9
000002773	1	LAJE	07/03/18	12/03/18	05	120	22,4
000002774	1	LAJE	07/03/18	12/03/18	05	120	26,4
000002775	1	LAJE	07/03/18	12/03/18	05	120	24,3
000002776	1	LAJE	07/03/18	12/03/18	05	120	27,2
000002777	1	LAJE	07/03/18	12/03/18	05	120	27,5
000002778	1	LAJE	07/03/18	12/03/18	05	120	27,2
000002779	1	LAJE	07/03/18	12/03/18	05	120	35,0
000002780	1	LAJE	07/03/18	12/03/18	05	120	32,8
000002781	1	LAJE	07/03/18	12/03/18	05	120	27,7
000002782	1	LAJE	07/03/18	12/03/18	05	120	29,2
000002783	1	LAJE	07/03/18	12/03/18	05	120	27,7

\*Os dados de rastreabilidade dos elementos concretados, foram fornecidos pelo cliente.

Obs: Amostras de concreto coletadas na central dosadora para controle da qualidade do concreto. Os resultados acima se referem exclusivamente ao concreto coletado na central dosadora.

\*Adota-se como valor do exemplar o maior dos valores obtidos em cada amostra - NBR12655 - 1MPa = 10,197 kgf/cm<sup>2</sup>  
CONCREVIT CONCRETO VITORIA LTDA. - Tel.:(027)33364349  
RODOVIA BR 101 - KM 291 S/N - CONTORNO - CARIACICA - ES  
CGC 27.364.421/0001-58 laboratorio@concrevit.com.br

**Eng° Evaldo José Penedo**  
Resp. Técnico  
CREA - 34763 - D

**Data**

19/03/2018