



Certificado de Resistência à Compressão do Concreto
(NBR - 5738/2008 e NBR - 5739/2007)

Período: 27/04/2018 a 27/04/2018

Cliente: SAMAUNA IMOVEIS E PARTICI
Obra: PERIM DE CARIACICA CEI51.240.4820570
Endereço: RUA MINISTRO EURICO SALLES S/N

Contrato

070341

Certificado N°

065801

CARACTERÍSTICAS DO CONCRETO

Traço:14806

Lançamento: Bombeado

fck (MPa)	Tipo de Cimento	Abatimento (mm)	Local de Aplicação	Agregado		Aditivo	
				Miúdo	Graúdo	1	2
35,0	CP III - 40 RS	100+/-20	LAJE	Natural	Brita 0,1	PL	
				Areia Medi			

RESULTADOS DOS ENSAIOS

Nota Fiscal	N° de CPs	Elementos Concretados(*)	Data Moldagem	Data Ruptura	Idade (dias)	Abatimento (mm)	Resistência (MPa)
000003061	1	LAJE	27/04/18	02/05/18	5	135	28,6
000003062	1	LAJE	27/04/18	02/05/18	5	130	25,1
000003063	1	LAJE	27/04/18	02/05/18	5	130	24,7
000003064	1	LAJE	27/04/18	02/05/18	5	110	25,8
000003065	1	LAJE	27/04/18	02/05/18	5	135	24,9
000003066	1	LAJE	27/04/18	02/05/18	5	120	25,5
000003067	1	LAJE	27/04/18	02/05/18	5	110	25,2
000003068	1	LAJE	27/04/18	02/05/18	5	125	23,8
000003069	1	LAJE	27/04/18	02/05/18	5	130	27,2
000003070	1	LAJE	27/04/18	02/05/18	5	120	26,4
000003071	1	LAJE	27/04/18	02/05/18	5	135	22,6
000003072	1	LAJE	27/04/18	02/05/18	5	120	25,4
000003073	1	LAJE	27/04/18	02/05/18	5	125	25,0
000003074	1	LAJE	27/04/18	02/05/18	5	130	25,3
000003075	1	LAJE	27/04/18	02/05/18	5	120	22,9
000003077	1	LAJE	27/04/18	02/05/18	5	120	25,2
000003078	1	LAJE	27/04/18	02/05/18	5	130	21,5
000003079	1	LAJE	27/04/18	02/05/18	5	120	21,7
000003080	1	LAJE	27/04/18	02/05/18	5	125	22,2
000003081	1	LAJE	27/04/18	02/05/18	5	130	23,1

*Os dados de rastreabilidade dos elementos concretados, foram fornecidos pelo cliente.

Obs: Amostras de concreto coletadas na central dosadora para controle da qualidade do concreto. Os resultados acima se referem exclusivamente ao concreto coletado na central dosadora.

*Adota-se como valor do exemplar o maior dos valores obtidos em cada amostra - NBR12655 - 1MPa = 10,197 kgf/cm²
CONCREVIT CONCRETO VITORIA LTDA. - Tel.:(027)33364349
RODOVIA BR 101 - KM 291 S/N - CONTORNO - CARIACICA - ES
CGC 27.364.421/0001-58 laboratorio@concrevit.com.br

Eng.º Evaldo José Penedo
Resp. Técnico
CREA - 34763 - D

Data

23/05/2018