



Certificado de Resistência à Compressão do Concreto
(NBR - 5738/2008 e NBR - 5739/2007)

Período: 10/05/2018 a 10/05/2018

Cliente: SAMAUNA IMOVEIS E PARTICI
Obra: PERIM BARRA DO JUCU
Endereço: ESTRADA AYRTON SENNA DA SILVA S/N

Contrato

072749

Certificado N°

065945

CARACTERÍSTICAS DO CONCRETO

Traço:15501

Lançamento: Bombeado

fck (MPa)	Tipo de Cimento	Abatimento (mm)	Local de Aplicação	Agregado		Aditivo	
				Miúdo	Graúdo	1	2
35,0	CP V ARI / CPIII - 40 RS	100 A 160	LAJE	Natural Areia Medi	Brita 0,1	PL	SP

RESULTADOS DOS ENSAIOS

Nota Fiscal	N° de CPs	Elementos Concretados(*)	Data Moldagem	Data Ruptura	Idade (dias)	Abatimento (mm)	Resistência (MPa)
000016224	1	LAJE	10/05/18	14/05/18	4	160	33,2
000016225	1	LAJE	10/05/18	14/05/18	4	130	38,7
000016226	1	LAJE	10/05/18	14/05/18	4	140	34,2
000016228	1	LAJE	10/05/18	14/05/18	4	120	30,0
000016229	1	LAJE	10/05/18	14/05/18	4	130	28,7
000016230	1	LAJE	10/05/18	14/05/18	4	190	25,0
000016231	1	LAJE	10/05/18	14/05/18	4	160	27,4
000016232	1	LAJE	10/05/18	14/05/18	4	170	27,7
000016233	1	LAJE	10/05/18	14/05/18	4	190	24,6
000016234	1	LAJE	10/05/18	14/05/18	4	180	26,2
000016235	1	LAJE	10/05/18	14/05/18	4	170	24,9
000016237	1	LAJE	10/05/18	14/05/18	4	180	25,4
000016238	1	LAJE	10/05/18	14/05/18	4	170	24,5
000016239	1	LAJE	10/05/18	14/05/18	4	175	30,9
000016240	1	LAJE	10/05/18	14/05/18	4	150	36,8
000016241	1	LAJE	10/05/18	14/05/18	4	145	33,3
000016242	1	LAJE	10/05/18	14/05/18	4	140	32,2
000016243	1	LAJE	10/05/18	14/05/18	4	130	36,6
000016244	1	LAJE	10/05/18	14/05/18	4	150	33,3
000016246	1	LAJE	10/05/18	14/05/18	4	170	31,7

*Os dados de rastreabilidade dos elementos concretados, foram fornecidos pelo cliente.

Obs: Amostras de concreto coletadas na central dosadora para controle da qualidade do concreto. Os resultados acima se referem exclusivamente ao concreto coletado na central dosadora.

*Adota-se como valor do exemplar o maior dos valores obtidos em cada amostra - NBR12655 - 1MPa = 10,197 kgf/cm²
CONCREVIT CONCRETO VITORIA LTDA - Tel.:(027)32293401
RUA ANNOR DA SILV - BOA VISTA - VILA VELHA - ES
CGC 27.364.421/0002-39 laboratorio@concrevit.com.br

Eng.º Evaldo Jose Penedo
Resp. Técnico
CREA - 34763 - D

Data

23/05/2018