



Certificado de Resistência à Compressão do Concreto
(NBR - 5738/2008 e NBR - 5739/2007)

Período: 19/09/2012 a 19/09/2012

Cliente: AZEVEDO & TRAVASSOS ENGEN
Obra: ESTRUTURA
Endereço: RUA INGA 997

Contrato

CA4198

Certificado N°

013628

CARACTERÍSTICAS DO CONCRETO

Traço:09937

Lançamento:Bombeado

fck (MPa)	Tipo de Cimento	Abatimento (mm)	Local de Aplicação	Agregado		Aditivo	
				Miúdo	Graúdo	1	2
30,0	CPIII-40 RS	100+/-20	NAO INFORMADO	Natural	Brita	PN	PR
				Areia	1		
				Medi			

RESULTADOS DOS ENSAIOS

Nota Fiscal	N° de CPs	Elementos Concretados (*)	Data Moldagem	Data Ruptura	Idade (dias)	Abatimento (mm)	Resistência (MPa)
090734	4	NAO INFORMADO	19/09/12	26/09/12	07	125	23,6
				26/09/12	07		25,1
				17/10/12	28		32,8
				17/10/12	28		35,2
090740	2	NAO INFORMADO	19/09/12	17/10/12	28	95	34,7
				17/10/12	28		35,3

*Os dados de rastreabilidade dos elementos concretados, foram fornecidos pelo cliente.

Obs: Adota-se como valor do exemplar o maior dos valores obtidos em cada amostra - NBR12655 - IMPa = 10,197 kgf/cm²
CONCREVIT CONCRETO VITORIA LTDA - Tel.:(021)38605297
AVENIDA BRASIL 2996 LT 14 - CAJU - RIO DE JANEIRO - RJ
CGC 27.364.421/0020-10 laboratorio@concrevit.com.br

Eng.º Evaldo Jose Penedo
Resp. Técnico
CREA - 34763 - D

Data

02/01/2013