



## Certificado de resistência à compressão (NM - 101)

Período: 10/03/2011 a 10/03/2011

Cliente: VILLAGGIO LARANJEIRAS EMP  
Obra: 112 - VILLAGGIO LARANJEIR  
Endereço: RUA MARATAIZES N.250

**Contrato**

AC5150

**Certificado N°**

012696

### CARACTERÍSTICAS DO CONCRETO

Traço: 9797

Lançamento: Bombeado

Fck (Mpa)	Tipo de Cimento	Abatimento	Local de Aplicação	Agregado		Aditivo	
				Miúdo	Graúdo	1	2
30,0	CPIII-40 RS	100+/-20	TUBULAO	Natural	Brita	PN	PL
				Areia	0,1		
				Medi			

### AMOSTRAGEM

Nota Fiscal	N° de CPS	Elemento Concretados	Data de Moldagem	Data de Ruptura	Idade (dias)	Abatimento (mm)	Resistência (MPa)
043346	2	TUBULAO	10/03/11	07/04/11	28	100	43,3
				07/04/11	28		40,4

Obs: Adota-se como valor do exemplar o > maior dos valores obtidos em cada amostra - NBR12655 - 1MPa = 10,197 kgf/cm<sup>2</sup>  
CONCREVIT CONCRETO VITORIA LTDA - Tel.:(027)33951777  
RUA DASTRO LUIZ ROSSI 449 - BAIRRO FATIMA - SERRA - ES  
CGC 27.364.421/0003-10 laboratorio@concrevit.com.br

Eng.º Evaldo Jose Penedo  
Resp. Técnico  
CREA - 34763 - D

**Data**

04/06/2012