



Certificado de resistência à compressão (NM - 101)

Período: 31/03/2011 a 31/03/2011

Cliente: VILLAGGIO LARANJEIRAS EMP
Obra: 112 - VILLAGGIO LARANJEIR
Endereço: RUA MARATAIZES N.250

Contrato

AC5150

Certificado N°

013155

CARACTERÍSTICAS DO CONCRETO

Traço: 9797

Lançamento: Bombeado

Fck (Mpa)	Tipo de Cimento	Abatimento	Local de Aplicação	Agregado		Aditivo	
				Miúdo	Graúdo	1	2
30,0	CPIII-40 RS	100+/-20	CORTINA	Natural	Brita	PN	PL
				Areia	0,1		
				Medi			

AMOSTRAGEM

Nota Fiscal	N° de CPS	Elemento Concretados	Data de Moldagem	Data de Ruptura	Idade (dias)	Abatimento (mm)	Resistência (MPa)
043725	2	CORTINA	31/03/11	28/04/11	28	105	47,8
				28/04/11	28		46,9

Obs: Adota-se como valor do exemplar o > maior dos valores obtidos em cada amostra - NBR12655 - 1MPa = 10,197 kgf/cm²
CONCREVIT CONCRETO VITORIA LTDA - Tel.:(027)33951777
RUA DASTRO LUIZ ROSSI 449 - BAIRRO FATIMA - SERRA - ES
CGC 27.364.421/0003-10 laboratorio@concrevit.com.br

Eng.º Evaldo Jose Penedo
Resp. Técnico
CREA - 34763 - D

Data

04/06/2012