



Certificado de Resistência à Compressão do Concreto
(NBR - 5738/2008 e NBR - 5739/2007)

Período: 05/02/2016 a 05/02/2016

Cliente: IDEALLY CONSTRUTORA E INC
Obra: RESIDENCIAL HELIO ROSA
Endereço: AV BEIRA MAR, S/Nº

Contrato

054479

Certificado Nº

055122

CARACTERÍSTICAS DO CONCRETO

Traço:12430

Lançamento: Bombeado

fck (MPa)	Tipo de Cimento	Abatimento (mm)	Local de Aplicação	Agregado		Aditivo	
				Miúdo	Graúdo	1	2
30,0	CPIII-40 RS	140+/-20	LAJE	Natural Areia Medi	Brita 0,1	PL	

RESULTADOS DOS ENSAIOS

Nota Fiscal	Nº de CPs	Elementos Concretados (*)	Data Moldagem	Data Ruptura	Idade (dias)	Abatimento (mm)	Resistência (MPa)
00004216 2	2	LAJE	05/02/16	04/03/16	28	145	52,1
				04/03/16	28		49,6
00004216 3	2	LAJE	05/02/16	04/03/16	28	160	46,7
				04/03/16	28		49,3
00004216 4	2	LAJE	05/02/16	04/03/16	28	155	49,5
				04/03/16	28		48
00004216 5	2	LAJE	05/02/16	04/03/16	28	140	47,7
				04/03/16	28		51,6
00004216 6	2	LAJE	05/02/16	04/03/16	28	160	49,8
				04/03/16	28		47,2
00004216 9	2	LAJE	05/02/16	04/03/16	28	145	45,6
				04/03/16	28		49,6
00004217 0	2	LAJE	05/02/16	04/03/16	28	160	48,4
				04/03/16	28		49,4
00004217 1	2	LAJE	05/02/16	04/03/16	28	150	42,8
				04/03/16	28		45,3
00004217 2	2	LAJE	05/02/16	04/03/16	28	145	48,5
				04/03/16	28		50,2
00004217 3	2	LAJE	05/02/16	04/03/16	28	150	53,1
				04/03/16	28		50,9
00004217 4	2	LAJE	05/02/16	04/03/16	28	160	51,3
				04/03/16	28		51,8
00004217 5	2	LAJE	05/02/16	04/03/16	28	140	53,8
				04/03/16	28		52,3
00004217 6	2	LAJE	05/02/16	04/03/16	28	155	52,8
				04/03/16	28		52
00004217 7	2	LAJE	05/02/16	04/03/16	28	150	49
				04/03/16	28		50,4
00004217 8	2	LAJE	05/02/16	04/03/16	28	155	50,7
				04/03/16	28		53,6

*Os dados de rastreabilidade dos elementos concretados, foram fornecidos pelo cliente.

Obs: Adota-se como valor do exemplar o maior dos valores obtidos em cada amostra - NBR12655 - $1\text{MPa} = 10,197 \text{ kgf/cm}^2$
CONCREVIT CONCRETO VITORIA LTDA - Tel.:(027)32613514
RODOVIA JONES DOS SANTOS NEVES S/N KM 01 - TREVO - GUARAPARI - ES
CGC 27.364.421/0007-43 laboratorio@concrevit.com.br

Eng.º Evaldo Jose Penedo
Resp. Técnico
CREA - 34763 - D

Data
05/05/2016