



Certificado de Resistência à Compressão do Concreto
(NBR - 5738/2008 e NBR - 5739/2007)

Período: 10/03/2016 a 10/03/2016

Cliente: IDEALLY CONSTRUTORA E INC
Obra: RESIDENCIAL HELIO ROSA
Endereço: AV BEIRA MAR, S/Nº

Contrato

054479

Certificado Nº

055688

CARACTERÍSTICAS DO CONCRETO

Traço:12430

Lançamento: Bombeado

fck (MPa)	Tipo de Cimento	Abatimento (mm)	Local de Aplicação	Agregado		Aditivo	
				Miúdo	Graúdo	1	2
30,0	CPIII-40 RS	140+/-20	LAJE	Natural Areia Medi	Brita 0,1	PL	

RESULTADOS DOS ENSAIOS

Nota Fiscal	Nº de CPs	Elementos Concretados (*)	Data Moldagem	Data Ruptura	Idade (dias)	Abatimento (mm)	Resistência (MPa)
00004239 7	2	LAJE	10/03/16	07/04/16	28	145	36,6
				07/04/16	28		34
00004239 8	2	LAJE	10/03/16	07/04/16	28	155	31,7
				07/04/16	28		34,4
00004239 9	2	LAJE	10/03/16	07/04/16	28	160	35,5
				07/04/16	28		34,1
00004240 1	2	LAJE	10/03/16	07/04/16	28	150	37,4
				07/04/16	28		39,2
00004240 2	2	LAJE	10/03/16	07/04/16	28	150	37,6
				07/04/16	28		41,1
00004240 3	2	LAJE	10/03/16	07/04/16	28	140	40,6
				07/04/16	28		41,1
00004240 4	2	LAJE	10/03/16	07/04/16	28	160	40,9
				07/04/16	28		40,2
00004240 5	2	LAJE	10/03/16	07/04/16	28	145	37,9
				07/04/16	28		38,8
00004240 6	2	LAJE	10/03/16	07/04/16	28	155	37,6
				07/04/16	28		37,1
00004240 7	2	LAJE	10/03/16	07/04/16	28	150	38,8
				07/04/16	28		36,7
00004240 8	2	LAJE	10/03/16	07/04/16	28	140	39,7
				07/04/16	28		38,6
00004240 9	2	LAJE	10/03/16	07/04/16	28	145	41,1
				07/04/16	28		42,2
00004241 0	2	LAJE	10/03/16	07/04/16	28	160	40,2
				07/04/16	28		40,8
00004241 1	2	LAJE	10/03/16	07/04/16	28	150	40,9
				07/04/16	28		41
00004241 2	2	LAJE	10/03/16	07/04/16	28	145	40,6
				07/04/16	28		41,1

*Os dados de rastreabilidade dos elementos concretados, foram fornecidos pelo cliente.

Obs: Adota-se como valor do exemplar o maior dos valores obtidos em cada amostra - NBR12655 - $1\text{MPa} = 10,197 \text{ kgf/cm}^2$
CONCREVIT CONCRETO VITORIA LTDA - Tel.:(027)32613514
RODOVIA JONES DOS SANTOS NEVES S/N KM 01 - TREVO - GUARAPARI - ES
CGC 27.364.421/0007-43 laboratorio@concrevit.com.br

Eng.º Evaldo Jose Penedo
Resp. Técnico
CREA - 34763 - D

Data
05/05/2016