



Certificado de Resistência à Compressão do Concreto
(NBR - 5738/2008 e NBR - 5739/2007)

Período: 24/03/2016 a 24/03/2016

Cliente: IDEALLY CONSTRUTORA E INC
Obra: RESIDENCIAL HELIO ROSA
Endereço: AV BEIRA MAR, S/Nº

Contrato

054479

Certificado Nº

055956

CARACTERÍSTICAS DO CONCRETO

Traço:12430

Lançamento: Bombeado

fck (MPa)	Tipo de Cimento	Abatimento (mm)	Local de Aplicação	Agregado		Aditivo	
				Miúdo	Graúdo	1	2
30,0	CPIII-40 RS	140+/-20	LAJE	Natural Areia Medi	Brita 0,1	PL	

RESULTADOS DOS ENSAIOS

Nota Fiscal	Nº de CPs	Elementos Concretados (*)	Data Moldagem	Data Ruptura	Idade (dias)	Abatimento (mm)	Resistência (MPa)
000042529	2	LAJE	24/03/16	21/04/16	28	160	40,3
				21/04/16	28		40,9
000042530	2	LAJE	24/03/16	21/04/16	28	140	40,1
				21/04/16	28		42
000042531	2	LAJE	24/03/16	21/04/16	28	155	42,2
				21/04/16	28		42,7
000042532	2	LAJE	24/03/16	21/04/16	28	145	42,2
				21/04/16	28		42,6
000042534	2	LAJE	24/03/16	21/04/16	28	160	39,9
				21/04/16	28		41,2
000042535	2	LAJE	24/03/16	21/04/16	28	145	41,2
				21/04/16	28		41,3
000042536	2	LAJE	24/03/16	21/04/16	28	150	40,5
				21/04/16	28		42,3
000042537	2	LAJE	24/03/16	21/04/16	28	140	41,5
				21/04/16	28		42,9
000042538	2	LAJE	24/03/16	21/04/16	28	160	42,7
				21/04/16	28		42,9
000042541	2	LAJE	24/03/16	21/04/16	28	145	39,1
				21/04/16	28		40,6
000042542	2	LAJE	24/03/16	21/04/16	28	135	41,3
				21/04/16	28		41
000042543	2	LAJE	24/03/16	21/04/16	28	150	39
				21/04/16	28		41,4
000042544	2	LAJE	24/03/16	21/04/16	28	145	40,3
				21/04/16	28		39,1
000042545	2	LAJE	24/03/16	21/04/16	28	140	38,1
				21/04/16	28		38,4
000042546	2	LAJE	24/03/16	21/04/16	28	150	35,7
				21/04/16	28		38

*Os dados de rastreabilidade dos elementos concretados, foram fornecidos pelo cliente.

Obs: Adota-se como valor do exemplar o maior dos valores obtidos em cada amostra - NBR12655 - $1\text{MPa} = 10,197 \text{ kgf/cm}^2$
CONCREVIT CONCRETO VITORIA LTDA - Tel.:(027)32613514
RODOVIA JONES DOS SANTOS NEVES S/N KM 01 - TREVO - GUARAPARI - ES
CGC 27.364.421/0007-43 laboratorio@concrevit.com.br

Eng.º Evaldo Jose Penedo
Resp. Técnico
CREA - 34763 - D

Data
05/05/2016