



Certificado de Resistência à Compressão do Concreto
(NBR - 5738/2008 e NBR - 5739/2007)

Período: 27/01/2017 a 27/01/2017

Cliente: IDEALLY CONSTRUTORA E INC
Obra: ESTRUTURA DO PREDIO - EDIFICIO VENETO
Endereço: AV OCEANICA, S/Nº

Contrato

063241

Certificado Nº

060309

CARACTERÍSTICAS DO CONCRETO

Traço:15112

Lançamento: Bombeado

fck (MPa)	Tipo de Cimento	Abatimento (mm)	Local de Aplicação	Agregado		Aditivo	
				Miúdo	Graúdo	1	2
35,0	CPIII-40 RS	120+/-20	LAJE	Natural	Brita 0,1	PL	
				Areia Medi			

RESULTADOS DOS ENSAIOS

Nota Fiscal	Nº de CPs	Elementos Concretados(*)	Data Moldagem	Data Ruptura	Idade (dias)	Abatimento (mm)	Resistência (MPa)
000044690	2	LAJE	27/01/17	03/02/17 03/02/17	07 07	135	23,0 22,8
000044691	2	LAJE	27/01/17	03/02/17 03/02/17	07 07	140	24,8 23,9
000044692	2	LAJE	27/01/17	03/02/17 03/02/17	07 07	120	23,7 24,6
000044693	2	LAJE	27/01/17	03/02/17 03/02/17	07 07	135	26,0 23,0
000044694	2	LAJE	27/01/17	03/02/17 03/02/17	07 07	125	24,0 24,1
000044695	2	LAJE	27/01/17	03/02/17 03/02/17	07 07	140	24,4 25,9
000044696	2	LAJE	27/01/17	03/02/17 03/02/17	07 07	130	24,9 25,1
000044697	2	LAJE	27/01/17	03/02/17 03/02/17	07 07	135	22,2 25,0
000044698	2	LAJE	27/01/17	03/02/17 03/02/17	07 07	120	28,6 30,3
000044699	2	LAJE	27/01/17	03/02/17 03/02/17	07 07	140	31,7 30,7
000044700	2	LAJE	27/01/17	03/02/17 03/02/17	07 07	130	26,3 30,7
000044701	2	LAJE	27/01/17	03/02/17 03/02/17	07 07	130	26,1 24,0
000044702	2	LAJE	27/01/17	03/02/17 03/02/17	07 07	125	23,0 27,7
000044703	2	LAJE	27/01/17	03/02/17 03/02/17	07 07	135	26,2 24,2
000044704	2	LAJE	27/01/17	03/02/17 03/02/17	07 07	140	25,9 23,6

*Os dados de rastreabilidade dos elementos concretados, foram fornecidos pelo cliente.

Obs: Adota-se como valor do exemplar o maior dos valores obtidos em cada amostra - NBR12655 - 1MPa = 10,197 kgf/cm²
CONCREVIT CONCRETO VITORIA LTDA - Tel.:(027)32613514
RODOVIA JONES DOS SANTOS NEVES S/N KM 01 - TREVO - GUARAPARI - ES
CGC 27.364.421/0007-43 laboratorio@concrevit.com.br

Eng.º Evaldo Jose Penedo
Resp. Técnico
CREA - 34763 - D

Data

22/02/2017