



**Certificado de Resistência à Compressão do Concreto**  
(NBR - 5738/2008 e NBR - 5739/2007)

Período: 17/02/2017 a 17/02/2017

Cliente: IDEALLY CONSTRUTORA E INC  
Obra: ESTRUTURA DO PREDIO - EDIFICIO VENETO  
Endereço: AV OCEANICA, S/Nº

**Contrato**

063241

**Certificado Nº**

060657

**CARACTERÍSTICAS DO CONCRETO**

Traço:15213

Lançamento: Bombeado

fck (MPa)	Tipo de Cimento	Abatimento (mm)	Local de Aplicação	Agregado		Aditivo	
				Miúdo	Graúdo	1	2
35,0	CPIII-40 RS	120+/-20	LAJE	Natural	Brita 0,1	PL	
				Areia Medi			

**RESULTADOS DOS ENSAIOS**

Nota Fiscal	Nº de CPs	Elementos Concretados(*)	Data Moldagem	Data Ruptura	Idade (dias)	Abatimento (mm)	Resistência (MPa)
000044888	2	LAJE	17/02/17	27/02/17 27/02/17	10 10	120	40,5 41,3
000044891	2	LAJE	17/02/17	27/02/17 27/02/17	10 10	130	37,8 42,1
000044892	2	LAJE	17/02/17	27/02/17 27/02/17	10 10	120	42,8 42,6
000044893	2	LAJE	17/02/17	27/02/17 27/02/17	10 10	110	35,7 38,8
000044895	2	LAJE	17/02/17	27/02/17 27/02/17	10 10	125	37,3 38,4
000044896	2	LAJE	17/02/17	27/02/17 27/02/17	10 10	140	44,7 40,5
000044898	2	LAJE	17/02/17	27/02/17 27/02/17	10 10	140	43,5 42,7
000044899	2	LAJE	17/02/17	27/02/17 27/02/17	10 10	125	44,5 40,9
000044906	2	LAJE	17/02/17	27/02/17 27/02/17	10 10	130	39,7 35,6
000044907	2	LAJE	17/02/17	27/02/17 27/02/17	10 10	120	36,5 33,8
000044909	2	LAJE	17/02/17	27/02/17 27/02/17	10 10	140	36,7 36,3
000044912	2	LAJE	17/02/17	27/02/17 27/02/17	10 10	125	35,4 33,1
000044913	2	LAJE	17/02/17	27/02/17 27/02/17	10 10	130	36,4 35,2
000044914	2	LAJE	17/02/17	27/02/17 27/02/17	10 10	130	36,8 36,3
000044917	1	LAJE	17/02/17	17/02/17	0	140	0,0

\*Os dados de rastreabilidade dos elementos concretados, foram fornecidos pelo cliente.

Obs: Adota-se como valor do exemplar o maior dos valores obtidos em cada amostra - NBR12655 - MPa = 10,197 kgf/cm<sup>2</sup>  
CONCREVIT CONCRETO VITORIA LTDA - Tel.:(027)32613514  
RODOVIA JONES DOS SANTOS NEVES S/N KM 01 - TREVO - GUARAPARI - ES  
CGC 27.364.421/0007-43 laboratorio@concrevit.com.br

**Eng.º Evaldo Jose Penedo**  
Resp. Técnico  
CREA - 34763 - D

**Data**

01/03/2017