



Certificado de Resistência à Compressão do Concreto
(NBR - 5738/2008 e NBR - 5739/2007)

Período: 07/11/2017 a 07/11/2017

Cliente: IDEALLY CONSTRUTORA E INC
Obra: EDIFÍCIO AGNALDO
Endereço: AV. BEIRA MAR S/Nº

Contrato

065840

Certificado Nº

064095

CARACTERÍSTICAS DO CONCRETO

Traço:15213

Lançamento: Bombeado

fck (MPa)	Tipo de Cimento	Abatimento (mm)	Local de Aplicação	Agregado		Aditivo	
				Miúdo	Graúdo	1	2
35,0	CPIII-40 RS	120+/-20	LAJE	Natural	Brita	PL	
				Areia Medi	0,1		

RESULTADOS DOS ENSAIOS

Nota Fiscal	Nº de CPs	Elementos Concretados(*)	Data Moldagem	Data Ruptura	Idade (dias)	Abatimento (mm)	Resistência (MPa)
000000018	4	LAJE	07/11/17	14/11/17	07	150	25,7
				14/11/17	07		26,1
				05/12/17	28		37,2
				05/12/17	28		34,3
000000026	4	LAJE	07/11/17	14/11/17	07	140	28,7
				14/11/17	07		27,9
				05/12/17	28		41,2
				05/12/17	28		38,2
000000027	4	LAJE	07/11/17	14/11/17	07	140	26,0
				14/11/17	07		26,9
				05/12/17	28		36,2
				05/12/17	28		35,7
000000028	4	LAJE	07/11/17	14/11/17	07	140	26,7
				14/11/17	07		28,1
				05/12/17	28		39,1
				05/12/17	28		36,9
000000029	4	LAJE	07/11/17	14/11/17	07	140	29,5
				14/11/17	07		26,5
				05/12/17	28		37,3
				05/12/17	28		39,6
000000031	4	LAJE	07/11/17	14/11/17	07	140	21,4
				14/11/17	07		22,2
				05/12/17	28		35,3
				05/12/17	28		33,1
000000033	3	LAJE	07/11/17	14/11/17	07	140	22,5
				05/12/17	28		36,1
				05/12/17	28		35,6

*Os dados de rastreabilidade dos elementos concretados, foram fornecidos pelo cliente.

Obs: Amostras de concreto coletadas na central dosadora para controle da qualidade do concreto. Os resultados acima se referem exclusivamente ao concreto coletado na central dosadora.

*Adota-se como valor do exemplar o maior dos valores obtidos em cada amostra - NBR12655 - 1MPa = 10,197 kgf/cm²CP MOLDADO NA OBRA
CONCREVIT CONCRETO VITORIA LTDA - Tel.: (027)32613514
RODOVIA JONES DOS SANTOS NEVES S/N KM 01 - TREVO - GUARAPARI - ES
CGC 27.364.421/0007-43 laboratorio@concrevit.com.br

Eng.º Evaldo Jose Penedo
Resp. Técnico
CREA - 34763 - D

Data

03/02/2018