



Certificado de Resistência à Compressão do Concreto
(NBR - 5738/2008 e NBR - 5739/2007)

Período: 05/02/2018 a 05/02/2018

Cliente: IDEALLY CONSTRUTORA E INC
Obra: EDIFÍCIO AGNALDO
Endereço: AV. BEIRA MAR S/Nº

Contrato

065840

Certificado Nº

064940

CARACTERÍSTICAS DO CONCRETO

Traço:15213

Lançamento: Bombeado

fck (MPa)	Tipo de Cimento	Abatimento (mm)	Local de Aplicação	Agregado		Aditivo	
				Miúdo	Graúdo	1	2
35,0	CPIII-40 RS	120+/-20	LAJE	Natural	Brita	PL	
				Areia Medi	0,1		

RESULTADOS DOS ENSAIOS

Nota Fiscal	Nº de CPs	Elementos Concretados(*)	Data Moldagem	Data Ruptura	Idade (dias)	Abatimento (mm)	Resistência (MPa)
000000505	4	LAJE	05/02/18	12/02/18	07	140	36,3
				12/02/18	07		36,2
				05/03/18	28		42,4
				05/03/18	28		40,2
000000506	4	LAJE	05/02/18	12/02/18	07	150	36,1
				12/02/18	07		36,5
				05/03/18	28		41,8
				05/03/18	28		40,4
000000513	4	LAJE	05/02/18	12/02/18	07	145	34,4
				12/02/18	07		30,2
				05/03/18	28		34,6
				05/03/18	28		39,9
000000516	4	LAJE	05/02/18	12/02/18	07	140	35,7
				12/02/18	07		34,4
				05/03/18	28		40,5
				05/03/18	28		35,2
000000517	4	LAJE	05/02/18	12/02/18	07	125	38,4
				12/02/18	07		41,0
				05/03/18	28		40,9
				05/03/18	28		43,8
000000518	4	LAJE	05/02/18	12/02/18	07	135	37,9
				12/02/18	07		37,2
				05/03/18	28		43,0
				05/03/18	28		42,4
000000521	4	LAJE	05/02/18	12/02/18	07	140	37,1
				12/02/18	07		34,9
				05/03/18	28		41,7
				05/03/18	28		39,4

*Os dados de rastreabilidade dos elementos concretados, foram fornecidos pelo cliente.

Obs: Amostras de concreto coletadas na central dosadora para controle da qualidade do concreto. Os resultados acima se referem exclusivamente ao concreto coletado na central dosadora.

*Adota-se como valor do exemplar o maior dos valores obtidos em cada amostra - NBR12655 - 1MPa = 10,197 kgf/cm²MOLDADO NA OBRA

CONCREVIT CONCRETO VITORIA LTDA - Tel.: (027)32613514

RODOVIA JONES DOS SANTOS NEVES S/N KM 01 - TREVO - GUARAPARI - ES
CGC 27.364.421/0007-43 laboratorio@concrevit.com.br

Eng.º Evaldo Jose Penedo
Resp. Técnico
CREA - 34763 - D

Data

14/05/2018