



Certificado de Resistência à Compressão do Concreto
(NBR - 5738/2008 e NBR - 5739/2007)

Período: 10/12/2018 a 11/12/2018

Cliente: IDEALLY CONSTRUTORA E INC
Obra: EDIFÍCIO ELEGANC
Endereço: AV BEIRA MAR ED ELEGANCE, SN

Contrato

076752

Certificado N°

068440

CARACTERÍSTICAS DO CONCRETO

Traço:16097

Lançamento: Bombeado

fck (MPa)	Tipo de Cimento	Abatimento (mm)	Local de Aplicação	Agregado		Aditivo	
				Miúdo	Graúdo	1	2
30,0	CPIII-40 RS	220+/-30	ESTACA FUNDACAO	Natural	Brita	PL	
				Areia	0		
				Medi			

RESULTADOS DOS ENSAIOS

Nota Fiscal	N° de CPs	Elementos Concretados(*)	Data Moldagem	Data Ruptura	Idade (dias)	Abatimento (mm)	Resistência (MPa)
000002232	4	ESTACA FUNDACAO	10/12/18	19/12/18	9	255	31,5
				19/12/18	9		32,6
				07/01/19	28		43,3
				07/01/19	28		43,6
000002233	4	ESATACA FUNDACAO	10/12/18	19/12/18	9	245	33,6
				19/12/18	9		33,1
				07/01/19	28		43,6
				07/01/19	28		445,9
000002236	4	ESTACA FUNDACAO	10/12/18	19/12/18	9	260	29,2
				19/12/18	9		29,1
				07/01/19	28		39,7
				07/01/19	28		40,2
000002237	4	ESTACA FUNDACAO	10/12/18	19/12/18	9	255	29,6
				19/12/18	9		28,7
				07/01/19	28		40,4
				07/01/19	28		41,5
000002238	2	ESTACA FUNDACAO	11/12/18	19/12/18	8	245	28,1
				19/12/18	8		28,3
000002240	2	ESTACA FUNDACAO	11/12/18	19/12/18	8	250	26,4
				19/12/18	8		25,8
000002242	2	ESTACA	11/12/18	19/12/18	8	255	30,0
				19/12/18	8		29,8
000002243	2	ESTACA FUNDACAO	11/12/18	19/12/18	8	240	30,3
				19/12/18	8		31,4

*Os dados de rastreabilidade dos elementos concretados, foram fornecidos pelo cliente.

Obs: Amostras de concreto coletadas na central dosadora para controle da qualidade do concreto. Os resultados acima se referem exclusivamente ao concreto coletado na central dosadora.

*Adota-se como valor do exemplar o maior dos valores obtidos em cada amostra - NBR12655 - 1MPa = 10,197 kgf/cm²

CONCREVIT CONCRETO VITORIA LTDA - Tel.: (027)32613514

RODOVIA JONES DOS SANTOS NEVES S/N KM 01 - TREVO - GUARAPARI - ES

CGC 27.364.421/0007-43 laboratorio@concrevit.com.br

Eng.º Evaldo Jose Penedo
Resp. Técnico
CREA - 34763 - D

Data

28/10/2019