



Certificado de Resistência à Compressão do Concreto
(NBR - 5738/2008 e NBR - 5739/2007)

Período: 30/01/2019 a 30/01/2019

Cliente: IDEALLY CONSTRUTORA E INC
Obra: EDIFÍCIO ELEGANC
Endereço: AV BEIRA MAR ED ELEGANCE, SN

Contrato

076752

Certificado N°

068850

CARACTERÍSTICAS DO CONCRETO

Traço:16097

Lançamento: Bombeado

fck (MPa)	Tipo de Cimento	Abatimento (mm)	Local de Aplicação	Agregado		Aditivo	
				Miúdo	Graúdo	1	2
30,0	CPIII-40 RS	220+/-30	ESTACA	Natural	Brita	PL	
				Areia Medi	0		

RESULTADOS DOS ENSAIOS

Nota Fiscal	N° de CPs	Elementos Concretados(*)	Data Moldagem	Data Ruptura	Idade (dias)	Abatimento (mm)	Resistência (MPa)
000002589	4	ESTACA	30/01/19	06/02/19	7	235	33,4
				06/02/19	7		33,3
				27/02/19	28		45,8
				27/02/19	28		43,2
000002590	4	ESTACA	30/01/19	06/02/19	7	230	30,6
				06/02/19	7		31,2
				27/02/19	28		38,1
				27/02/19	28		43,4
000002593	4	ESTACA	30/01/19	06/02/19	7	230	33,9
				06/02/19	7		34,7
				27/02/19	28		44,4
				27/02/19	28		43,1
000002594	4	ESTACA	30/01/19	06/02/19	7	250	34,7
				06/02/19	7		32,4
				27/02/19	28		44,2
				27/02/19	28		43,2
000002598	4	ESTACA	30/01/19	06/02/19	7	240	32,4
				06/02/19	7		31,8
				27/02/19	28		47,1
				27/02/19	28		45,2
000002600	4	ESTACA	30/01/19	06/02/19	7	250	27,2
				06/02/19	7		25,8
				27/02/19	28		40,9
				27/02/19	28		37,4
000002601	4	ESTACA	30/01/19	06/02/19	7	230	32,6
				06/02/19	7		32,1
				27/02/19	28		43,3
				27/02/19	28		44,8

*Os dados de rastreabilidade dos elementos concretados, foram fornecidos pelo cliente.

Obs: Amostras de concreto coletadas na central dosadora para controle da qualidade do concreto. Os resultados acima se referem exclusivamente ao concreto coletado na central dosadora.

*Adota-se como valor do exemplar o maior dos valores obtidos em cada amostra - NBR12655 - 1MPa = 10,197 kgf/cm²

CONCREVIT CONCRETO VITORIA LTDA - Tel.: (027)32613514

RODOVIA JONES DOS SANTOS NEVES S/N KM 01 - TREVO - GUARAPARI - ES

CGC 27.364.421/0007-43 laboratorio@concrevit.com.br

Eng.º Evaldo Jose Penedo
Resp. Técnico
CREA - 34763 - D

Data

28/10/2019