



Certificado de Resistência à Compressão do Concreto
(NBR - 5738/2008 e NBR - 5739/2007)

Período: 21/02/2019 a 21/02/2019

Cliente: IDEALLY CONSTRUTORA E INC
Obra: EDIFÍCIO ELEGANC
Endereço: AV BEIRA MAR ED ELEGANCE, SN

Contrato

076752

Certificado N°

069417

CARACTERÍSTICAS DO CONCRETO

Traço:15169

Lançamento: Bombeado

| fck (MPa) | Tipo de Cimento | Abatimento (mm) | Local de Aplicação | Agregado | | Aditivo | |
|-----------|-----------------|-----------------|--------------------|------------|--------|---------|---|
| | | | | Miúdo | Graúdo | 1 | 2 |
| 40,0 | CPIII-40 RS | 120+/-20 | BLOCO FUNDACAO | Natural | Brita | PL | |
| | | | | Areia Medi | 0,1 | | |

RESULTADOS DOS ENSAIOS

| Nota Fiscal | N° de CPs | Elementos Concretados(*) | Data Moldagem | Data Ruptura | Idade (dias) | Abatimento (mm) | Resistência (MPa) |
|-------------|-----------|--------------------------|---------------|--------------|--------------|-----------------|-------------------|
| 000002798 | 4 | BLOCO FUNDACAO | 21/02/19 | 28/02/19 | 7 | 130 | 27,6 |
| | | | | 28/02/19 | 7 | | 28,2 |
| | | | | 21/03/19 | 28 | | 40,1 |
| | | | | 21/03/19 | 28 | | 42,0 |
| 000002799 | 4 | BLOCO FUNDACAO | 21/02/19 | 28/02/19 | 7 | 120 | 28,2 |
| | | | | 28/02/19 | 7 | | 28,2 |
| | | | | 21/03/19 | 28 | | 43,3 |
| | | | | 21/03/19 | 28 | | 41,4 |
| 000002801 | 4 | BLOCO FUNDACAO | 21/02/19 | 28/02/19 | 7 | 140 | 27,5 |
| | | | | 28/02/19 | 7 | | 27,8 |
| | | | | 21/03/19 | 28 | | 41,7 |
| | | | | 21/03/19 | 28 | | 38,7 |

*Os dados de rastreabilidade dos elementos concretados, foram fornecidos pelo cliente.

Obs: Amostras de concreto coletadas na central dosadora para controle da qualidade do concreto. Os resultados acima se referem exclusivamente ao concreto coletado na central dosadora.

*Adota-se como valor do exemplar o maior dos valores obtidos em cada amostra - NBR12655 - 1MPa = 10,197 kgf/cm²

CONCREVIT CONCRETO VITORIA LTDA - Tel.: (027)32613514

RODOVIA JONES DOS SANTOS NEVES S/N KM 01 - TREVO - GUARAPARI - ES

CGC 27.364.421/0007-43 laboratorio@concrevit.com.br

Eng.º Evaldo Jose Penedo
Resp. Técnico
CREA - 34763 - D

Data

28/10/2019