



Certificado de Resistência à Compressão do Concreto
(NBR - 5738/2008 e NBR - 5739/2007)

Período: 25/03/2019 a 25/03/2019

Cliente: IDEALLY CONSTRUTORA E INC
Obra: EDIFÍCIO ELEGANC
Endereço: AV BEIRA MAR ED ELEGANCE, SN

Contrato

076752

Certificado N°

070071

CARACTERÍSTICAS DO CONCRETO

Traço:16097

Lançamento: Bombeado

fck (MPa)	Tipo de Cimento	Abatimento (mm)	Local de Aplicação	Agregado		Aditivo	
				Miúdo	Graúdo	1	2
30,0	CPIII-40 RS	220+/-30	ESTACA	Natural	Brita	PL	
				Areia Medi	0		

RESULTADOS DOS ENSAIOS

Nota Fiscal	N° de CPs	Elementos Concretados(*)	Data Moldagem	Data Ruptura	Idade (dias)	Abatimento (mm)	Resistência (MPa)
000003059	4	ESTACA	25/03/19	01/04/19	7	220	26,3
				01/04/19	7		26,0
				22/04/19	28		35,2
				22/04/19	28		33,8
000003061	4	ESTACA	25/03/19	01/04/19	7	240	21,7
				01/04/19	7		23,3
				22/04/19	28		30,6
				22/04/19	28		31,6
000003062	4	ESTACA	25/03/19	01/04/19	7	260	21,2
				01/04/19	7		21,4
				22/04/19	28		33,3
				22/04/19	28		35,9
000003063	4	ESTACA	25/03/19	01/04/19	7	245	20,6
				01/04/19	7		21,6
				22/04/19	28		30,7
				22/04/19	28		35,3
000003064	4	ESTACA	25/03/19	01/04/19	7	240	22,3
				01/04/19	7		22,5
				22/04/19	28		33,1
				22/04/19	28		32,6
000003065	4	ESTACA	25/03/19	01/04/19	7	230	22,6
				01/04/19	7		22,5
				22/04/19	28		30,7
				22/04/19	28		31,3
000003067	4	ESTACA	25/03/19	01/04/19	7	230	22,5
				01/04/19	7		23,9
				22/04/19	28		30,3
				22/04/19	28		31,6

*Os dados de rastreabilidade dos elementos concretados, foram fornecidos pelo cliente.

Obs: Amostras de concreto coletadas na central dosadora para controle da qualidade do concreto. Os resultados acima se referem exclusivamente ao concreto coletado na central dosadora.

*Adota-se como valor do exemplar o maior dos valores obtidos em cada amostra - NBR12655 - 1MPa = 10,197 kgf/cm²

CONCREVIT CONCRETO VITÓRIA LTDA - Tel.: (027)32613514

RODOVIA JONES DOS SANTOS NEVES S/N KM 01 - TREVO - GUARAPARI - ES
CGC 27.364.421/0007-43 laboratorio@concrevit.com.br

Eng.º Evaldo Jose Penedo
Resp. Técnico
CREA - 34763 - D

Data

28/10/2019