



Certificado de Resistência à Compressão do Concreto
(NBR - 5738/2008 e NBR - 5739/2007)

Período: 31/05/2019 a 31/05/2019

Cliente: IDEALLY CONSTRUTORA E INC
Obra: EDIFÍCIO ELEGANC
Endereço: AV BEIRA MAR ED ELEGANCE, SN

Contrato

076752

Certificado N°

071009

CARACTERÍSTICAS DO CONCRETO

Traço:14252

Lançamento: Bombeado

fck (MPa)	Tipo de Cimento	Abatimento (mm)	Local de Aplicação	Agregado		Aditivo	
				Miúdo	Graúdo	1	2
40,0	CP III - 40 RS NASSAU	100+/-20	BLOCO FUNDACAO	Natural	Brita	PL	
				Areia Medi	0,1		

RESULTADOS DOS ENSAIOS

Nota Fiscal	N° de CPs	Elementos Concretados(*)	Data Moldagem	Data Ruptura	Idade (dias)	Abatimento (mm)	Resistência (MPa)
000003628	4	BLOCO FUNDACAO	31/05/19	07/06/19	7	120	29,4
				07/06/19	7		31,2
				28/06/19	28		40,5
				28/06/19	28		41,2
000003629	4	BLOCO FUNDACAO	31/05/19	07/06/19	7	110	30,4
				07/06/19	7		30,7
				28/06/19	28		42,0
				28/06/19	28		40,7
000003630	4	BLOCO FUNDACAO	31/05/19	07/06/19	7	115	31,4
				07/06/19	7		31,0
				28/06/19	28		40,7
				28/06/19	28		41,1
000003633	4	BLOCO FUNDACAO	31/05/19	07/06/19	7	120	29,1
				07/06/19	7		29,7
				28/06/19	28		40,0
				28/06/19	28		42,9
000003634	4	BLOCO FUNDACAO	31/05/19	07/06/19	7	100	33,6
				07/06/19	7		32,2
				28/06/19	28		46,0
				28/06/19	28		42,3
000003635	4	BLOCO FUNDACAO	31/05/19	07/06/19	7	110	27,0
				07/06/19	7		27,7
				28/06/19	28		40,1
				28/06/19	28		40,2
000003636	4	BLOCO FUNDACAO	31/05/19	07/06/19	7	105	29,2
				07/06/19	7		26,4
				28/06/19	28		42,0
				28/06/19	28		40,1

*Os dados de rastreabilidade dos elementos concretados, foram fornecidos pelo cliente.

Obs: Amostras de concreto coletadas na central dosadora para controle da qualidade do concreto. Os resultados acima se referem exclusivamente ao concreto coletado na central dosadora.

*Adota-se como valor do exemplar o maior dos valores obtidos em cada amostra - NBR12655 - 1MPa = 10,197 kgf/cm²

CONCREVIT CONCRETO VITORIA LTDA - Tel.: (027)32613514

RODOVIA JONES DOS SANTOS NEVES S/N KM 01 - TREVO - GUARAPARI - ES
CGC 27.364.421/0007-43 laboratorio@concrevit.com.br

Eng.º Evaldo Jose Penedo
Resp. Técnico
CREA - 34763 - D

Data

28/10/2019