



**Certificado de Resistência à Compressão do Concreto**  
(NBR - 5738/2008 e NBR - 5739/2007)

Período: 02/08/2019 a 02/08/2019

Cliente: IDEALLY CONSTRUTORA E INC  
Obra: EDIFÍCIO ELEGANC  
Endereço: AV BEIRA MAR ED ELEGANCE, SN

**Contrato**

076752

**Certificado N°**

071877

**CARACTERÍSTICAS DO CONCRETO**

Traço:15308

Lançamento: Bombeado

fck (MPa)	Tipo de Cimento	Abatimento (mm)	Local de Aplicação	Agregado		Aditivo	
				Miúdo	Graúdo	1	2
35,0	CP III - 40 - RS	100+/-20	LAJE	Natural	Brita 0,1	PL	
				Areia Medi			

**RESULTADOS DOS ENSAIOS**

Nota Fiscal	N° de CPs	Elementos Concretados(*)	Data Moldagem	Data Ruptura	Idade (dias)	Abatimento (mm)	Resistência (MPa)
000004333	4	LAJE	02/08/19	09/08/19	7	100	38,5
				09/08/19	7		39,7
				30/08/19	28		43,2
				30/08/19	28		40,2
000004336	4	LAJE	02/08/19	09/08/19	7	115	32,8
				09/08/19	7		33,0
				30/08/19	28		42,7
				30/08/19	28		39,3
000004337	4	LAJE	02/08/19	09/08/19	7	120	35,8
				09/08/19	7		34,0
				30/08/19	28		42,9
				30/08/19	28		45,7
000004339	4	LAJE	02/08/19	09/08/19	7	110	35,4
				09/08/19	7		34,6
				30/08/19	28		47,6
				30/08/19	28		44,3
000004345	4	LAJE	02/08/19	09/08/19	7	120	31,8
				09/08/19	7		32,6
				30/08/19	28		41,5
				30/08/19	28		40,1
000004346	4	LAJE	02/08/19	09/08/19	7	115	34,2
				09/08/19	7		33,6
				30/08/19	28		38,9
				30/08/19	28		38,9
000004351	4	LAJE	02/08/19	09/08/19	7	120	36,2
				09/08/19	7		33,3
				30/08/19	28		41,3
				30/08/19	28		46,4

\*Os dados de rastreabilidade dos elementos concretados, foram fornecidos pelo cliente.

Obs: Amostras de concreto coletadas na central dosadora para controle da qualidade do concreto. Os resultados acima se referem exclusivamente ao concreto coletado na central dosadora.

\*Adota-se como valor do exemplar o maior dos valores obtidos em cada amostra - NBR12655 - 1MPa = 10,197 kgf/cm<sup>2</sup>

CONCREVIT CONCRETO VITÓRIA LTDA - Tel.: (027)32613514

RODOVIA JONES DOS SANTOS NEVES S/N KM 01 - TREVO - GUARAPARI - ES  
CGC 27.364.421/0007-43 laboratorio@concrevit.com.br

**Eng.º Evaldo Jose Penedo**  
Resp. Técnico  
CREA - 34763 - D

**Data**

10/09/2020