



Certificado de Resistência à Compressão do Concreto
(NBR - 5738/2008 e NBR - 5739/2007)

Período: 18/09/2019 a 11/10/2019

Cliente: IDEALLY CONSTRUTORA E INC
Obra: EDIFÍCIO ELEGANC
Endereço: AV BEIRA MAR ED ELEGANCE, SN

Contrato

076752

Certificado N°

072842

CARACTERÍSTICAS DO CONCRETO

Traço:15308

Lançamento: Bombeado

fck (MPa)	Tipo de Cimento	Abatimento (mm)	Local de Aplicação	Agregado		Aditivo	
				Miúdo	Graúdo	1	2
35,0	CP III - 40 - RS	100+/-20	LAJE	Natural	Brita 0,1	PL	
				Areia Medi			

RESULTADOS DOS ENSAIOS

Nota Fiscal	N° de CPs	Elementos Concretados(*)	Data Moldagem	Data Ruptura	Idade (dias)	Abatimento (mm)	Resistência (MPa)
000004945	2	LAJE	18/09/19	16/10/19	28	120	41,2
				16/10/19	28		42,1
000004953	2	LAJE	18/09/19	16/10/19	28	105	44,5
				16/10/19	28		39,6
000005225	3	LAJE	11/10/19	18/10/19	7	105	36,1
				08/11/19	28		44,8
				08/11/19	28		44,4
000005227	3	LAJE	11/10/19	18/10/19	7	120	31,5
				08/11/19	28		43,9
				08/11/19	28		43,2
000005231	3	LAJE	11/10/19	18/10/19	7	110	34,4
				08/11/19	28		45,1
				08/11/19	28		43,1
000005235	3	LAJE	11/10/19	18/10/19	7	110	33,2
				08/11/19	28		44,0
				08/11/19	28		43,6
000005243	3	LAJE	11/10/19	18/10/19	7	120	29,8
				08/11/19	28		39,7
				08/11/19	28		39,8
000005252	3	LAJE	11/10/19	18/10/19	7	120	38,6
				08/11/19	28		45,9
				08/11/19	28		45,5
000005255	3	LAJE	11/10/19	18/10/19	7	115	31,2
				08/11/19	28		39,7
				08/11/19	28		40,2
000005261	3	LAJE	11/10/19	18/10/19	7	120	33,4
				08/11/19	28		43,2
				08/11/19	28		43,3

*Os dados de rastreabilidade dos elementos concretados, foram fornecidos pelo cliente.

Obs: Amostras de concreto coletadas na central dosadora para controle da qualidade do concreto. Os resultados acima se referem exclusivamente ao concreto coletado na central dosadora.

*Adota-se como valor do exemplar o maior dos valores obtidos em cada amostra - NBR12655 - 1MPa = 10,197 kgf/cm²

CONCREVIT CONCRETO VITORIA LTDA - Tel.: (027)32613514
RODOVIA JONES DOS SANTOS NEVES S/N KM 01 - TREVO - GUARAPARI - ES
CGC 27.364.421/0007-43 laboratorio@concrevit.com.br

Eng.º Evaldo Jose Penedo
Resp. Técnico
CREA - 34763 - D

Data

26/11/2019